5 1

**ОКС 33.100 Э32**

**Изменение № 2 O‘z DSt 1038:2003**

**Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний**

---

Утверждено и введено в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 29.03.2013 № 05-441

Дата введения 27.03.2013

Срок действия государственного стандарта продлить до 28.05.2018 г.

**Раздел 2**

Исключить:

ГОСТ 11001-80 Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний;

ГОСТ 23474-90 Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых высокочастотных установок. Нормы и методы измерений.

Заменить «ГОСТ 16842-82 Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустриальных радиопомех» на «ГОСТ 16842-2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств – источников индустриальных радиопомех».

Дополнительно включить:

O‘z DSt 1033:2003 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных медицинских и бытовых высокочастотных установок Нормы и методы измерений


O‘z DSt 1063:2004 Совместимость технических средств электромагнитная Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний.

**Пункт 9.1, 9.2, 9.5.2 (третий абзац), 10.1, 10.2**

Ссылку на «ГОСТ 11001» заменить на «O‘z DSt 1063».

**Пункт 10.6**

В перечислении в) ссылку на «ГОСТ 23474» заменить на «O‘z DSt 1033».



Заместитель директора
ГУП «UNICON.UZ» _____ А. Нигманов

Начальник научно-
исследовательского департамента
радиосвязи, радиовещания и
электромагнитной совместимости _____ З. Хусанов

Инженер
службы анализа электромагнитной
совместимости _____ Н. Абидова

Нормоконтроль _____ Л. Шаймарданова
15.02.2013

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела радиосвязи,
радиовещания и телевидения
Государственного комитета
связи, информатизации и
телекоммуникационных
технологий Республики
Узбекистан

С. Усманов
письмо от 06.03.2013 г.
№ 20-8/1079

ОКС 33.100

Изменение № 1 O'zDSt 1038 :2003 (EN 55022:1998)

Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний

---

Утверждено и введено в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 18.01.08 № 05-16

Дата введения 01.02.08

1 Продлить срок действия государственного стандарта до 28.05.2013 г.

2 Обозначения всех единиц измерений привести в соответствие с O'z DSt 8.012 :2005 "Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Единицы величин".

3 Заменить обозначения приложений Б, В, Г,Д на В, С, D, Е соответственно.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1051 son bilan
«12» 01 2008 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Зам. директора Центра научно-технических и маркетинговых исследований — А. Файзуллаев

Ведущий инженер Службы анализа электромагнитной совместимости — В. Кулебякина

Научный сотрудник Службы анализа электромагнитной совместимости — М. Джалалов

Нормоконтроль — Н. Травина

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела радиосвязи, радиовещания и телевидения Узбекского агентства связи и информатизации

Ю. Камалов

Письмо от 08.08.07 № 20-8/2385

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'z DSt 1038:2003
(EN 55022:1998)

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

**Совместимость технических средств электромагнитная**

# РАДИОПОМЕХИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**Нормы и методы испытаний**

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центром научно-технических и маркетинговых исследований (ЦНТМИ)

ВНЕСЕН Узбекским агентством связи и информатизации (УзАСИ)

2 ЗАРЕГИСТРИРОВАН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации
от 28.05.2003 № 05-15

3 Настоящий стандарт содержит аутентичный текст международного стандарта EN 55022 :1998 «Оборудование информационных технологий. Характеристики индустриальных радиопомех. Нормы и методы измерений» с дополнительными требованиями, отражающими потребность экономики страны.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации

Содержание

1 Область применения..... 1

2 Нормативные ссылки..... 1

3 Определения ..... 2

4 Классификация ОИТ..... 4

5 Нормы на кондуктивные ИРП..... 5

6 Нормы на излучаемые ИРП ..... 7

7 Обработка и оценка результатов испытаний ..... 7

8 Общие условия испытаний ..... 8

9 Методы измерения кондуктивных ИРП..... 14

10 Метод измерения излучаемых ИРП..... 21

Приложение А Алгоритм принятия решения при измерениях с применением пикового детектора..... 38

Приложение Б Испытательные установки для измерений общего несимметричного напряжения и тока ИРП на портах связи..... 39

Приложение В Схемы эквивалентов полного сопротивления сети..... 44

Приложение Г Параметры сигналов на портах связи..... 46

Приложения Д Библиография ..... 50

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА**

# Техник воситаларининг электромагнит мослашуви АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УСКУНАЛАРИДАН ЮЗАГА КЕЛУВЧИ ИНДУСТРИАЛ РАДИОХАЛАҚИТЛАР Меъёрлар ва синов услублари

# Совместимость технических средств электромагнитная РАДИОПОМЕХИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Нормы и методы испытаний

# Electromagnetic compatibility of technical equipment MAN-MADE RADIO DISTURBANCE FROM INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT Limits and test methods

Дата введения 28.05.2003
до 28.05.2008

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на оборудование информационных технологий (ОИТ) и устанавливает нормы и методы измерений индустриальных радиопомех (ИРП) от ОИТ классов А и Б в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц, а также рабочие условия при проведении испытаний и порядок оценки результатов испытаний ОИТ.

Настоящий стандарт не распространяется на оборудование, для которого требования к ИРП установлены в других государственных стандартах.

*Примечание* - Любое ОИТ (или часть ОИТ), основной функцией которого является передача и/или прием радиосигналов, исключается из области применения настоящего стандарта.

*Требования настоящего стандарта являются обязательными на территории республики Узбекистан.*

*Содержание публикации (EN55022-1998) набрано прямым шрифтом, дополнительные требования, отражающие потребности экономики республики, - курсивом.*

## 2 Нормативные ссылки

*В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:*

***ИСО/МЭК 11801:1995*** *Информационные технологии. Общая*

O'zSTANDART AGENTLIGI
1196
09 06 3

*проводка кабелей в помещениях заказчика*

***МЭК 61000-4-6 - 96*** *- Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытании*

***МЭК 61000-6-3 - 96*** *- Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний*

***ГОСТ 11001 – 80*** *Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний;*

***ГОСТ 14777 – 76*** *Радиопомехи индустриальные. Термины и определения;*

***ГОСТ 16842 – 82.*** *Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустриальных радиопомех;*

***ГОСТ 23474 – 90*** *Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых высокочастотных установок. Нормы и методы измерений;*

***ГОСТ 30372 – 95*** *Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения;*

## 3 Определения

*В настоящем стандарте используют определения, установленные в ГОСТ 14777, ГОСТ 30372, а также следующие:*

***Индустриальные радиопомехи*** *–. электромагнитные излучения в диапазоне радиочастотного спектра, создаваемые техническими средствами, не предназначенными для передачи радиоволн..*

***Затухание продольного перехода (ЗПП)*** *- отношение общего несимметричного напряжения ИРП, возникающего на портах связи из симметричного напряжения полезного сигнала в линии связи, к величине этого симметричного напряжения сигнала при измерении в регламентированных условиях в соответствии с [2].*

***Испытуемое оборудование (ИО)*** - отдельно применяемое ОИТ или функционально взаимодействующая группа ОИТ (система), которая включает один или несколько основных блоков и используется для целей испытаний.

***Идентичные модули и ОИТ -*** модули и ОИТ, изготовленные в значительном количестве по единым техническим требованиям и в пределах установленных производственных допусков.

***Модуль*** - часть ОИТ, которая выполняет определенную функцию и может иметь источники радиочастотных сигналов.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
YO'RIQLASHTIRISH
SERTIFIKATLASH
TEST LABORATORIYASI

***Низковольтная распределительная электрическая сеть*** - *низковольтная распределительная электрическая сеть энергоснабжающей организации (электрическая сеть общего назначения) или низковольтная электрическая сеть потребителя электрической энергии, предназначенная для питания различных приемников электрической энергии в местах их размещения.*

***Оборудование информационных технологий (ОИТ)*** - любое оборудование:

*- электронные вычислительные машины, вычислительные комплексы, системы, проблемно ориентированные процессоры;*

*- периферийное оборудование;*

*- средства для построения вычислительных сетей;*

*- сервисное оборудование;*

*- специальные устройства обработки и передачи информации.*

ОИТ выполняет основную функцию, связанную с вводом, хранением, отображением, поиском, передачей, обработкой, управлением или коммутацией данных и сообщений связи, которое при этом может быть снабжено одним или несколькими портами, используемыми обычно для передачи информации и имеет номинальное напряжение питания не более 600 В.

ОИТ включает, например, оборудование обработки данных, офисные машины, электронное оборудование для делопроизводства и оборудование связи.

***Основной блок*** - часть системы ОИТ или блок, конструкция которого обеспечивает механическое размещение модулей, которые могут содержать источники радиочастотных сигналов и обеспечивать распределение напряжений электропитания для других ОИТ. Распределение электропитания между основным блоком (блоками) и модулями или другими ОИТ может осуществляться по постоянному току, по переменному току или одновременно по обоим.

***Порты связи*** - порты, предназначенные для подключения ОИТ к сетям связи (например, общественным коммутируемым сетям проводной связи, цифровым сетям общего пользования, локальным сетям и аналогичным сетям связи).

***Порт*** - *граница между ОИТ и внешней электромагнитной средой (зажим, разъем, клемма, стык связи и т. п.)*

РАЗМНОЖЕНИЕ ЭТОГО
СТАНДАРТА В ЛЮБОЙ
МУСТАҚИЛ ТАРҚАТИШ
ВА ПАЙДАЛАНИШ
ВОСПРЕЩАЕТСЯ

## 4 Классификация ОИТ

ОИТ разделяют на две категории, которые обозначены как ОИТ класса А и ОИТ класса Б.

### 4.1 ОИТ класса А

ОИТ класса А – категория оборудования, предназначенная для использования во всех помещениях, кроме применяемых для бытовых целей и тех, к которым непосредственно подведены низковольтные распределительные электрические сети. Оборудование класса А должно соответствовать нормам ИРП класса А

*В эксплуатационной документации на ОИТ класса А должна быть приведена предупреждающая надпись:*

---

***ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие (аппарат, оборудование) удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса А по настоящему стандарту, и не должно применяться в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением и подключаться к низковольтным распределительным электрическим сетям.***

---

### 4.2 ОИТ класса Б

ОИТ класса Б предназначено в основном для использования в помещениях для бытовых целей (в бытовой обстановке) и тех, к которым непосредственно подведены низковольтные распределительные электрические сети и включает:

- оборудование без фиксированного места использования, например, переносное оборудование с питанием от встроенных батарей;
- оконечное оборудование связи, питаемое от сети связи;
- персональные компьютеры и вспомогательное оборудование, подключаемое к ним.

*Примечания*

1 Бытовая обстановка - это обстановка, в которой радио- и телевизионные приемники могут быть установлены с удалением 10 м от ОИТ.

*2 ОИТ класса Б предназначено для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением в соответствии с МЭК 61000-6-3.*

Оборудование класса Б должно соответствовать нормам ИРП класса Б.

O'zbekiston Davlat Standartlashtirish, Metrologiya va Sertifikatlashtirish Agentligi

## 5 Нормы на кондуктивные ИРП

ИО должно удовлетворять нормам, установленным в таблицах 1-4, при использовании измерителей ИРП с квазипиковыми детекторами и детекторами средних значений и проведении измерений в соответствии с методами, приведенным в разделе 9. Для портов связи должны выполняться нормы общего несимметричного напряжения ИРП (далее в тексте - напряжение ИРП на портах связи) или нормы общего несимметричного тока ИРП (далее в тексте - ток ИРП на портах связи), установленные в таблицах 3 или 4, за исключением измерений в соответствии с методом, приведенным в Б.13 (9.5.3.5), когда должны выполняться обе нормы.

Если при использовании измерителя ИРП с квазипиковым детектором выполняется норма на средние значения, то ИО признают удовлетворяющим обеим нормам и нет необходимости в измерениях средних значений.

Если измеритель ИРП отмечает показания, близкие к норме, то эти показания наблюдают в течение времени не менее 15 с на каждой частоте измерений и регистрируют самые высокие показания, кроме отдельных кратковременных выбросов, которые исключают.

### 5.1 Нормы напряжения ИРП на сетевых зажимах

Таблица 1 - Нормы напряжения ИРП на сетевых зажимах ОИТ класса А

| Полоса частот, МГц | Напряжение $U_c$, дБ мкВ | |
|---|---|---|
| | Квазипиковое значение | Среднее значение |
| 0,15 – 0,5 | 79 | 66 |
| 0,5 - 30 | 73 | 60 |
| *Примечание* – На граничной частоте нормой является меньшее значение напряжения ИРП | | |

Таблица 2 - Нормы напряжения ИРП на сетевых зажимах ОИТ класса Б

| Полоса частот, МГц | Напряжение $U_c$, дБ мкВ | |
|---|---|---|
| | Квазипиковое значение | Среднее значение |
| 0,15 – 0,5 | 66-56 | 56-46 |
| 0,5 – 5 | 56 | 46 |
| 5 - 30 | 60 | 50 |
| *Примечания*<br>1 На граничной частоте нормой является меньшее значение напряжения ИРП;<br>2 В полосе частот от 0,15 до 0,5 МГц *допустимые значения напряжения ИРП вычисляют по формулам* $U_c = 66\text{-}19{,}1 \lg f/0{,}15$ *для квазипиковых значений и* $U_c = 56\text{-}19{,}1 \lg f/0{,}15$ *для средних значений, где f – частота измерений, МГц.* | | |

## 5.2 Нормы напряжения и силы тока ИРП на портах связи

Таблица 3 - Нормы напряжения и силы тока ИРП на портах связи ОИТ класса А

| Полоса частот, МГц | Напряжение $U_a$, дБ мкВ | | Сила тока $I_a$, дБ мкА | |
|---|---|---|---|---|
| | Квазипиковое значение | Среднее значение | Квазипиковое значение | Среднее значение |
| 0,15 – 0,5 | 97-87 | 87-74 | 53-43 | 40-30 |
| 0,5 – 30 | 87 | 74 | 43 | 30 |

*Примечания*

1 В полосе частот от 0,15 до 0,5 МГц *допустимые значения напряжения ИРП вычисляют по формулам* $U_a = 97\text{-}19{,}1 \lg f/0{,}15$ *для квазипиковых значений и* $U_a = 84\text{-}19{,}1 \lg f/0{,}15$ *для средних значений; допустимые значения силы тока ИРП вычисляют по формулам:* $I_a = 53\text{-}19{,}1 \lg f/0{,}15$ *для квазипиковых значений и* $I_a = 40\text{-}19{,}1 \lg f/0{,}15$ *для средних значений.*

2 Нормы напряжения и силы тока ИРП установлены применительно к использованию эквивалента полного сопротивления сети, который представляет общее несимметричное сопротивление (*сопротивление общего вида, согласно МЭК 61000-4-6*) равное 150 Ом для испытуемого порта связи (коэффициент преобразования 20 *lg* 150/1 = 44 дБ).

Таблица 4 - Нормы напряжения и силы тока ИРП на портах связи ОИТ класса Б

| Полоса частот, МГц | Напряжение $U_a$, дБ мкВ | | Сила тока $I_a$, дБ мкА | |
|---|---|---|---|---|
| | Квазипиковое значение | Среднее значение | Квазипиковое значение | Среднее значение |
| 0,15 – 0,5 | 84-74 | 74-64 | 40-30 | 30-20 |
| 0,5 – 30 | 74 | 64 | 30 | 20 |

*Примечания*

1 В полосе частот от 0,15 до 0,5 МГц *допустимые значения напряжения ИРП вычисляют по формулам* $U_a = 84\text{-}19{,}1 \lg f/0{,}15$ *для квазипиковых значений и* $U_a = 74\text{-}19{,}1 \lg f/0{,}15$ *для средних значений; допустимые значения силы тока ИРП вычисляют по формулам:* $I_a = 40\text{-}19{,}1 \lg f/0{,}15$ *для квазипиковых значений и* $I_a = 30\text{-}19{,}1 \lg f/0{,}15$ *для средних значений.*

2 Нормы напряжения и силы тока ИРП установлены применительно к использованию эквивалента полного сопротивления сети, который представляет общее несимметричное сопротивление 150 Ом для испытуемого порта связи (коэффициент преобразования 20 *lg* 150/I = 44 дБ).

3 Допускается снижение нормы на 10 дБ в полосе частот от 6 до 30 МГц для аппаратуры связи с высокой скоростью передачи, использующей сигналы, имеющие значительную спектральную плотность в этой полосе частот. Однако сниженную норму применяют только для общего несимметричного напряжения (тока) ИРП, возникающего в линии из полезного сигнала.

## 6 Нормы на излучаемые ИРП

ИО должно удовлетворять нормам, установленным в таблицах 5 и 6, при измерении на измерительном расстоянии R в соответствии с методами, установленными в разделе 10.

Если измеритель ИРП отмечает показания, близкие к норме, эти показания наблюдают в течение времени не менее 15 с на каждой частоте измерений и регистрируют самые высокие показания, кроме отдельных кратковременных выбросов, которые исключают.

Таблица 5 - Нормы напряженности поля ИРП от ОИТ класса А при измерительном расстоянии 10 м

| Полоса частот, МГц | Напряженность поля дБ мкВ/м, квазипиковое значение |
|---|---|
| 30 – 230 | 40 |
| 230 - 1000 | 47 |
| *Примечание* - На граничной частоте нормой является меньшее значение напряженности поля ИРП. | |

Таблица 6 - Нормы напряженности поля ИРП от ОИТ класса Б при измерительном расстоянии 10 м

| Полоса частот, МГц | Напряженность поля дБ мкВ/м, квазипиковое значение |
|---|---|
| 30 – 230 | 30 |
| 230 - 1000 | 37 |
| *Примечание* - На граничной частоте нормой является меньшее значение напряженности поля ИРП. | |

## 7 Обработка и оценка результатов испытаний

### 7.1 Значимость норм

7.1.1 *Нормы установлены на статистической основе, в соответствии с которой не менее 80 % серийно изготовленного ОИТ отвечает нормам с достоверностью не менее 80 %.*

## 7.2 Применение норм при испытаниях серийной продукции

7.2.1 Испытания проводят:

а) на выборке оборудования определенного типа при использовании статистического метода оценки в соответствии с 7.2.3 или

б) с целью упрощения только на одном образце оборудования.

7.2.2 Время от времени необходимы последующие испытания оборудования, выбранного случайным образом из партии изготовленных изделий, особенно в случае, указанном в 7.2.1 б).

7.2.3 Соответствие нормам на базе статистической оценки

Данное испытание проводят на выборке не менее чем из пяти образцов изделий данного типа; если в исключительных случаях невозможно обеспечить пять изделий, то используют выборку из четырех или трех изделий. Соответствие норме оценивают с использованием следующих соотношений:

$$\bar{x} + к\, S_n \leq L \qquad (1)$$

$$S^2_n = \Sigma\, (x_n - x)^2 / (n-1) \qquad (2)$$

где x - среднее арифметическое значение результатов измерений ИРП по выборке;

$x_n$ - значение ИРП по отдельному изделию на частоте измерений;

L - соответствующая норма;

k - коэффициент из таблиц нецентрального (t - распределения, который гарантирует с достоверностью 80 %, что не менее 80 % изделий будут удовлетворять норме. Значение k зависит от объема выборки n и приводится ниже.

Количественно величины $x_n$, x, $S_n$ и L выражены в дБ мкВ, дБ мкА, дБ мкВ/м или дБ пВт.

| n | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k | 2,04 | 1,69 | 1,52 | 1,42 | 1,35 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,20 |

*Примечание* - Смотрите также *ГОСТ 16842.*

7.2.4 Запрет на продажу

Решение о запрете на продажу или об изъятии одобрения типа принимается только после проведения испытаний и применения статистического метода оценки в соответствии с 7.2.1, перечисленных в пункте а).

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

## 8 Общие условия испытаний

Измерительная площадка должна позволять отличать ИРП, создаваемые ИО, от посторонних радиопомех. Пригодность площадки определяют путем измерения уровня посторонних радиопомех при неработающем ИО, при этом уровень посторонних радиопомех должен быть, по крайней мере, на 6 дБ ниже норм, указанных в разделах 5 и 6. Если в определенных полосах частот уровень посторонних радиопомех не будет на 6 дБ ниже установленной нормы, для выявления соответствия ИО нормам допускается использовать методы, приведенные в 10.5.

*Основные конструктивные параметры измерительной площадки приведены на рисунках 1, 2, 3.*

Если суммарный уровень посторонних радиопомех и ИРП от ИО не превышает значения соответствующей нормы, то допускается не снижать уровень посторонних радиопомех на 6 дБ относительно нормы. В этом случае считают, что ИО удовлетворяют соответствующей норме ИРП. Если суммарным уровень посторонних радиопомех и ИРП от ИО превышает норму, то рекомендуется считать ИО соответствующим норме, если на частотах превышения выполняются два условия:

а) уровень посторонних радиопомех не менее чем на 6 дБ ниже суммарного уровня посторонних радиопомех и ИРП;

б) уровень посторонних радиопомех не менее чем на 4,8 дБ ниже нормы.

### 8.1 Конфигурация ИО

Конфигурация ИО, его расположение, установка и порядок включения должны соответствовать типовому применению ОИТ.

Соединительные кабели (нагрузки, оборудование, связанное с ИО) подключают, по крайней мере, к одному из портов каждого вида ИО. В качестве оборудования, связанного с ИО, используют устройства, типичные для реальных условий применения ИО.

При наличии значительного количества идентичных портов ИО может потребоваться подключение дополнительных соединительных кабелей (нагрузок, образцов оборудования, связанного с ИО). Количество дополнительно подключаемых кабелей (нагрузок, образцов оборудования, связанного с ИО) определяют из условия, что подключение другого кабеля не уменьшает разность между нормой и измеренным уровнем помех более чем на 2 дБ.

В протоколе испытаний должно быть приведено обоснование выбора конфигурации ИО и нагрузки портов.

Типы и длины соединительных кабелей должны соответствовать установленным в технической документации на ОИТ. Если длина кабелей может меняться, то она должна быть такой, чтобы уровень ИРП был

максимальным. Если для обеспечения соответствия нормам во время испытаний используют экранированные или специальные кабели, то в эксплуатационную документацию должно быть включено соответствующее указание об использовании таких кабелей.

При избыточной длине кабель укладывают в связку длиной от 30 до 40 см, располагаемую в середине кабеля. Если это на практике неосуществимо из-за размеров кабеля или его жесткости или потому, что испытания проводятся на месте установки, расположение избыточного кабеля должно быть точно отражено в протоколе испытаний. Если имеется значительное количество однотипных портов связи, то кабель подключают только к одному из портов каждого типа при условии, что может быть показано отсутствие существенного влияния дополнительно подключенных кабелей на результаты испытаний.

Для обеспечения воспроизводимости испытаний любые результаты испытаний сопровождают детальным описанием расположения соединительных кабелей и оборудования. Если для обеспечения, соответствия нормам требуются определенные условия использования ОИТ, то эти условия должны быть установлены и отражены в протоколе испытаний, например, в части длин и типов кабелей, экранирования и заземления. Эти условия необходимо включить в эксплуатационную документацию.

Оборудование, включающее большое число модулей (выдвижные панели, съемные платы, печатные платы и т. п.), испытывают при его укомплектовании набором определенного количества этих модулей, типичным для реальных условий применения ИО. Количество других модулей должно ограничиваться условием, что добавление другой печатной или съемной платы не приводит к уменьшению разности между нормой и измеренным уровнем ИРП более чем на 2 дБ.

В протоколе испытаний должно быть приведено обоснование выбора количества и типов модулей.

Систему из ряда отдельных блоков формируют так, чтобы используемая конфигурация соответствовала типовому применению ОИТ, была минимальной и характерной. В протоколе испытаний должно быть приведено обоснование выбора блоков. Ниже приведены примеры характерных конфигураций.

Для персонального компьютера или периферийных устройств персонального компьютера, группируемых и испытываемых совместно, минимальная конфигурация включает:

а) персональный компьютер;

б) клавиатуру;

в) блок визуального дисплея;

г) периферийное внешнее устройство для каждого из имеющихся – двух типов протоколов ввода/вывода (последовательного и параллельного);

O'ZSTANDART AGENTLIGI
O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH
MA'LUMOT MARKAZI
BOSHQARMASI

д) устройства специального назначения, например, мышь или джойстик, для которых в ИО имеется отдельный порт и которые входят в минимальную конфигурацию.

*Примечание* - В некоторых системах устройства а), б) и/или в) могут быть смонтированы на одном шасси. Устройства по перечислениям а) - в), мышь или джойстик не могут быть использованы в качестве замены для устройств по перечислению г).

Для кассового терминала минимальная система устройств, группируемых и испытываемых совместно, включает:

а) активный процессор (кассу);

б) кассовый выдвижной ящик;

в) клавиатуру (клавиатуры);

г) дисплеи (оператора и клиента);

д) типичное периферийное устройство (устройство считывания штрихового кода);

е) ручное устройство (устройство считывания штрихового кода).

В каждом ОИТ при испытаниях допускается использовать один модуль каждого типа. В ИО, представляющем собой систему, включают одно ОИТ каждого типа, которое может входить в возможную конфигурацию системы.

Оборудование, представляющее собой часть системы, распределенной на значительной площади (терминалы обработки данных, автоматизированные рабочие места операторов, АТС пользователей сети связи и т. п.), которое может являться подсистемой, испытывают независимо от основного блока или системы. Распределенные сети связи, например, местные сети, могут моделироваться на измерительной площадке с применением отрезков кабеля и периферийных устройств, применяемых в реальных условиях, или имитаторов сети связи, расположенных на расстояниях, при которых отсутствует увеличение измеряемого уровня ИРП.

Результаты оценки ИО, имеющего один модуль или одно ОИТ каждого типа, могут быть применены к конфигурациям, имеющим более одного такого модуля или ОИТ. Это допустимо, так как практически подтверждено, что уровни ИРП от идентичных модулей или идентичных ОИТ (3.5) обычно не складываются.

Для ИО, функционально связанного с другим ОИТ, включая оборудование, связанное с основным блоком в части распределения напряжения электропитания, используют либо реальное взаимодействующее ОИТ, либо имитаторы, обеспечивающие условия функционирования ИО. Если ИО разработано в качестве основного блока для другого ОИТ, то может потребоваться подсоединение указанного ОИТ для обеспечения нормальных условий работы основного блока.

Имитатор, используемый вместо реального оборудования, должен иметь электрические и в необходимых случаях механические характеристики взаимодействующего ОИТ, особенно в части

радиочастотных сигналов и полных сопротивлений. Это позволяет считать результаты измерений для отдельного ОИТ справедливыми для системы при объединении с другим аналогичным ОИТ, включая оборудование, произведенное и испытанное различными изготовителями.

Сборки изготовляемых отдельно печатных плат, используемых для расширения возможности различных основных блоков ОИТ (например, интерфейсы цифровых сетей связи, центральный процессор, платы адаптеров и т. п.), испытывают при их установке, по крайней мере, в одном характерном основном блоке по выбору изготовителя сборок. Это позволяет гарантировать соответствие сборок элементам основных блоков ОИТ, в которых предполагается установить эти сборки.

Основной блок должен быть типичным образцом изготовляемой продукции.

Сборки печатных плат для ОИТ класса Б не должны испытываться в основных блоках, относящихся к ОИТ класса А.

В эксплуатационной документации на сборки печатных плат должны быть приведены сведения об основных блоках, в составе которых испытывались сборки, а также сведения, позволяющие пользователю опознавать основные блоки, в составе которых сборки будут соответствовать классу А или Б.

8.1.1 Определение конфигураций, при которых уровни ИРП являются максимальными

В начале испытаний определяют частоту, на которой наблюдаются наибольшие ИРП по отношению к норме, при типичных конфигурациях системы, функционирования ИО в обычных режимах и характерных положениях соединительных кабелей. Определение частот, на которых уровни ИРП максимальны по отношению к норме, проводят путем измерения уровней ИРП на ряде основных частот, чтобы удостовериться в выборе наиболее вероятных частот, соответствующих максимальным уровням ИРП, при условии, что установлены соответствующие положения соединительных кабелей, конфигурация системы и режимы функционирования ИО.

Для проведения начальных испытаний оборудование размещают в соответствии с рисунками 4 - 14. Расстояния между испытуемым оборудованием и оборудованием, связанным с ИО (периферийными устройствами), устанавливают в соответствии с рисунками.

Окончательные измерения кондуктивных ИРП проводят в соответствии с разделом 9, излучаемых ИРП - в соответствии с разделом 10.

8.1.2 Размещение ИО относительно пластины заземления

Размещение ИО относительно пластины заземления должно быть эквивалентным размещению ИО в условиях применения, т. е. напольное оборудование размещают на пластине заземления или на изолирующем



O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
AXBOROTLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

полу (например, деревянном) вблизи от пластины заземления. Портативное (переносное) оборудование размещают на неметаллическом столе. Кабели электропитания и сигнальные кабели располагают относительно пластины заземления аналогично условиям применения ОИТ. Пластина заземления должна быть металлической.

*Примечание* - Требования к пластине заземления приведены в 9.3 применительно к измерениям кондуктивных ИРП, в 10.3.4 - применительно к измерениям излучаемых ИРП, а также на рисунках 4 - 14.

## 8.2 Функционирование ИО

ИО должно функционировать при напряжении электропитания, равном номинальному или находящемся в установленных для ИО пределах, и при типовой нагрузке (механической или электрической), для которой ИО было сконструировано. При испытаниях применяют, по возможности, реальные нагрузки. При использовании имитатора он должен представлять реальную нагрузку в отношении радиочастотных и функциональных характеристик.

Испытательные программы или другие средства проверки ИО должны обеспечивать испытания различных элементов системы таким образом, чтобы были обнаружены все ИРП, создаваемые ОИТ. Например, режимы функционирования дисководов и лентопротяжных устройств компьютерной системы при испытаниях должны включать последовательность: считывание - запись - стирание и предусматривать адресование к различным участкам памяти. При испытаниях должны быть выполнены все виды механических действий, предусмотренных технической документацией на ОИТ.

8.2.1 Функционирование визуальных дисплеев

Если ИО включает монитор или визуальный дисплей, применяют следующие правила:

- орган управления контрастностью устанавливают на максимум;
- орган управления яркостью устанавливают на максимум или, если гашение растра происходит при яркости, меньше максимальной на это значение гашения растра;
- для цветных мониторов используют белые символы (буквы) на черном фоне;
- выбирают наибольший уровень ИРП при подаче положительного или отрицательного видеосигнала, если имеются обе возможности;
- устанавливают размер символов и количество их в строке таким образом, чтобы на экране отображалось наибольшее количество символов;
- для мониторов с графическими функциями устанавливают испытательную таблицу, состоящую из переплетенных букв. Для текстовых мониторов устанавливают испытательную таблицу, состоящую из

случайного текста. Если эти устройства применить нельзя, используют типовой дисплей.

При выполнении вышеуказанных правил ИО должно функционировать в режиме, обеспечивающем наибольший уровень ИРП.

8.2.2 Функционирование факсимильных аппаратов

Факсимильные аппараты испытывают при приеме и передаче с применением тест - таблицы для факсимильных приемников в режиме наиболее детального изображения.

*Примечание* - Для выявления наибольшего уровня ИРП может потребоваться повторение тестовой таблицы несколько раз.

8.2.3 Функционирование телефонных аппаратов

Телефонные аппараты, которые могут передавать речевую информацию с применением цифровых сигналов, испытывают в режимах приема и передачи стандартной речевой информации.

## 9 Метод измерения кондуктивных ИРП

Измерения проводят с помощью измерителей ИРП с квазипиковыми детекторами и детекторами средних значений. Оба детектора устанавливают в одном измерителе ИРП.

*Примечание* - Рекомендуется проводить измерения кондуктивных ИРП в экранированном помещении.

Для уменьшения времени испытаний вместо измерителя ИРП с детектором средних значений или квазипиковым детектором допускается применять измеритель ИРП с детектором пиковых значений. В спорных случаях при испытаниях ОИТ на соответствие нормам для квазипиковых значений отдают преимущество измерителю ИРП с квазипиковым детектором, а при испытаниях на соответствие нормам для средних значений - измерителю ИРП с детектором средних значений.

*Используемые при испытаниях средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке, а испытательное оборудование - действующий аттестат.*

### 9.1 Измерители ИРП

Измеритель ИРП с квазипиковым детектором и детектором средних значений должен соответствовать *ГОСТ 11001.* Измеритель ИРП с пиковым детектором должен соответствовать *ГОСТ 11001,* в том числе в части ширины полосы пропускания на уровне 6 дБ.

*Алгоритм принятия решения при измерениях с применением пикового детектора приведен в приложении А.*

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DANLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

### 9.2 Измерение ИРП на сетевых зажимах

При измерении кондуктивных ИРП на сетевых зажимах используют эквивалент сети электропитания, обеспечивающий определенное значение полного сопротивления на высоких частотах в точке измерений на вилке сетевого шнура, а также развязку ИО от радиопомех в сети питания. Используют V - образный эквивалент сети *типа* 4 с полным номинальным сопротивлением 50 Ом/мк Гн в соответствии с *ГОСТ 11001* (далее в тексте - эквивалент сети).

ИО подсоединяют к эквиваленту сети и размещают таким образом, чтобы расстояние между внешней поверхностью ИО и эквивалентом сети составляло 0,8 м.

Если ИО имеет штатный гибкий сетевой шнур длиной более 1 м, то часть его избыточной длины вкладывают в связку, длина которой не должна превышать 0,4 м.

Если тип сетевого шнура определен в технической документации на ИО, то для соединения ИО с эквивалентом сети используют шнур указанного типа длиной 1м.

Кондуктивные ИРП измеряют между зажимом фазного провода и эталонным заземлением измерительной схемы (зажимом «Земля» эквивалента сети) и между зажимом нейтрального провода и эталонным заземлением. Оба измеренных значения должны удовлетворять соответствующим нормам.

Отдельные провода защитного заземления (при их наличии) подключают к эталонному заземлению. Указанные провода должны иметь длину 1 м и прокладываться параллельно сетевому шнуру на расстоянии не более 0,1 м от него (если иные требования не установлены в технической документации на ИО).

Другие провода заземления (применяемые, например, для целей обеспечения ЭМС), которые в соответствии с технической документацией на ИО должны подключаться к тому же зажиму, что и провод защитного заземления, также подключают к эталонному заземлению.

Проведение измерений на некоторых частотах может оказаться невозможным из-за кондуктивных радиопомех, связанных с радиочастотными электромагнитными полями местных радиовещательных передатчиков. В этом случае между эквивалентом сети и сетью электропитания устанавливают дополнительный высокочастотный фильтр или измерения проводят в экранированном помещении. Дополнительный высокочастотный фильтр должен иметь металлический экран, который соединяют эталонным заземлением. Требования к полному сопротивлению эквивалента сети на частоте измерений должны выполняться при подключенном дополнительном высокочастотном фильтре.

Если ИО представляет собой группу ОИТ с одним или несколькими основными блоками, причем каждое ОИТ имеет отдельный шнур, точку подключения эквивалента сети определяют, применяя следующие правила:

а) каждый шнур питания, заканчивающийся вилкой стандартной конструкции, испытывают отдельно;

б) шнуры питания или зажимы, которые в соответствии с технической документацией на ИО не определены для подключения через основной блок, испытывают отдельно;

в) шнуры питания или зажимы, которые в соответствии с технической документацией на ИО определены для подключения к основному блоку или другому питающему оборудованию, подключают к указанному основному блоку (питающему оборудованию). Зажимы или шнуры питания основного блока или питающего оборудования подключают к эквиваленту сети и проводят испытания;

г) если в соответствии с технический документацией на ИО предусмотрено специальное электрическое соединение, необходимые технические средства для его осуществления при испытаниях должны поставляться изготовителем;

д) при испытании оборудования, имеющего несколько сетевых шнуров, не подвергаемые испытанию шнуры подключают к разветвителю, который, в свою очередь, подключают к дополнительному эквиваленту сети.

### 9.3 Пластина заземления

Настольные ИО располагают на расстоянии 0,4 м от вертикальной металлической пластины заземления размерами не менее (2x2) м и на расстоянии не менее 0,8 м от любой другой металлической поверхности или другой пластины заземления, не являющейся частью ИО. Если измерения проводят в экранированном помещении, то расстояние 0,4 м может относиться к одной из стен помещения. Если измерения проводят на открытой измерительной площадке или в экранированном помещении, то расстояние 0,4 м может также относиться к горизонтальной пластине заземления.

Напольные ИО размещают на горизонтальной пластине заземления, при этом не должно быть электрического контакта между ИО и пластиной заземления, но соприкосновения возможны. Пластину заземления может заменить металлический пол. Горизонтальная пластина заземления должна выступать, по крайней мере, на 0,5 м за контуры ИО и иметь минимальные размеры (2x2) м. Зажим «Земля» эквивалента сети подключают к пластине заземления с помощью проводника минимально возможной длины.

O'ZBEKISTON ALOQA VA
AXBOROTLASHTIRISH
MA'MURIYATI HUZURIDAGI
DAVLAT NAZORATI
BO'YICHA XIZMAT

### 9.4 Установка оборудования

ИО должно быть размещено и функционировать в соответствии с требованиями раздела 8. Рабочее место для испытаний организуют в соответствии с рисунками 4 - 9 для настольного, напольного и комбинированного (настольного и напольного) оборудования. На рисунках 13 и 14 приведено рабочее место для испытаний напольного оборудования с воздушными кабелями.

Настольные ИО располагают на неметаллическом столе высотой 80 см над горизонтальной пластиной заземления (9.3) и на расстоянии 40 см от вертикальной пластины заземления, соединенной с горизонтальной пластиной заземления (рисунки 4-6). В тех случаях, когда ИО располагают на высоте 40 см над горизонтальной пластиной заземления (альтернативное рабочее место для испытаний, рисунок 7), этот факт отражают в протоколе испытаний.

ИО предназначенное как для настольного, так и для напольного применения, испытывают как настольное оборудование, за исключением случая, когда типовым применением ИО является напольное. В этом случае ИО испытывают как напольное.

ИО, предназначенное для работы при настенном монтаже, испытывают как настольное, при этом расположение ИО должно соответствовать типовому применению.

Порт электропитания подключают к эквиваленту сети с использованием штатного сетевого шнура. Порт связи подключают к эквиваленту полного сопротивления сети (9.5.2) с использованием сигнального кабеля.

### 9.5 Измерение ИРП на портах связи

Целью испытаний является измерение напряжения и силы тока ИРП на портах связи ИО. Полезный сигнал может вносить существенный вклад в уровни указанных ИРП. ИРП, создаваемые полезным сигналом, могут контролироваться при проектировании оборудования связи (передачи данных) с учетом сведений, приведенных в настоящем стандарте.

*Испытательные установки при измерении напряжения и силы тока ИРП на портах связи приведены в приложении Б, схемы эквивалентов полного сопротивления сети - в приложении В, сведения о параметрах сигналов на портах связи - в приложении Г.*

9.5.1 Методы испытаний на соответствие нормам

9.5.1.1 Метод 1

Измерения проводят на портах связи с использованием эквивалента полного сопротивления сети (ЭПСС) с затуханием продольного перехода в соответствии с 9.5.2, в - 1).

Изготовитель должен показать, что поставляемое оборудование при использовании кабелей, предусмотренных технической документацией на ОИТ удовлетворяет нормам ИРП, приведенным в таблицах 3 или 4.

В спорных случаях предпочтение отдают методу измерений в соответствии с 9.5.1.2 для портов, предназначенных для подключения кабелей категорий 3 и 5 согласно ИСО/МЭК 11801.

9.5.1.2 Метод 2

Для портов, предназначенных для подключения кабелей категории 3, измерения проводят с использованием ЭПСС с затуханием продольного перехода в соответствии с 9.5.2, в - 2).

Для портов, предназначенных для подключения кабелей категории 5, измерения проводят с использованием ЭПСС с затуханием продольного перехода в соответствии с 9.5.2, в - 3).

9.5.2 Эквивалент полного сопротивления сети

Измерение общего несимметричного напряжения или силы тока ИРП на портах связи для неэкранированных симметричных пар проводят при подключении порта связи к ЭПСС с помощью кабеля; ЭПСС таким образом, должен определять полное несимметричное сопротивление оборудования, связанного с ИО, со стороны порта связи. ЭПСС должен обеспечивать нормальное функционирование ИО при подключении любого оборудования, связанного с основным, или нагрузки, необходимой для проверки ИО.

Создание ЭПСС, пригодного для использования с различными портами связи, не представляется возможным, так как его конструкция зависит от характеристик испытуемого порта связи. При отсутствии для экранированных и несимметричных кабелей подходящих ЭПСС допускается подключение таких кабелей непосредственно к вспомогательному оборудованию, связанному с основным, или к имитатору. В протоколе испытаний должны быть приведены сведения о реальной нагрузке, в том числе измеренные значения полного общего несимметричного сопротивления. В любом случае ИО должно удовлетворять соответствующим нормам, приведенным в таблицах 3 и 4.

При использовании токосъемника должна существовать возможность измерений без отрыва кабеля от его подключений. Токосъемник должен иметь однородную частотную характеристику без резонансов и работать без насыщения рабочими токами в первичной обмотке. Токосъемник устанавливают на кабеле на расстоянии 0,1 м от ЭПСС. Вносимое полное сопротивление токосъемника должно быть не более 1 Ом (*ГОСТ 11001*).

ЭПСС должен иметь следующие характеристики:

а) модуль полного входного общего несимметричного сопротивления в полосе частот от 0,15 до 10 МГц должен быть равен (150 ± 20) Ом, фазовый угол (0 ± 20) град;

б) ЭПСС должен обеспечивать достаточную развязку от ИРП, создаваемых вспомогательным оборудованием, или от нагрузки,

подключенной к испытуемому порту связи. Затухание для общих несимметричных напряжений и токов ИРП от вспомогательного оборудования должно быть таким, чтобы измеренный уровень этих ИРП был не менее чем на 10 дБ ниже соответствующей нормы ИРП.

Рекомендуемые значения развязки составляют:

- в полосе частот (0,15-1,5) МГц: от 35 до 55 дБ при линейном возрастании с логарифмом частоты;

- в полосе частот от 1,5 до 30 МГц – более 55 дБ.

*Примечание* - Значение развязки определяют на порте ЭПСС, предназначенном для подключения ИО.

в - 1) для ЭПСС, используемых при проведении испытаний методом 1, затухание продольного перехода должно составлять:

- (80±3)дБ в полосе частот от 0,15 до 1,5 МГц;

- от (80±3) до (55±3) дБ при линейном уменьшении с логарифмом частоты в полосе частот от 1,5 до 30 МГц;

в - 2) для ЭПСС, используемых при проведении испытаний методом 2 на портах для подключения кабелей категории 3, затухание продольного перехода должно составлять:

- (50±3) дБ в полосе частот от 0,15 до 1,5 МГц;

- от (50±3) до (25±3) дБ при линейном уменьшении с логарифмом частоты в полосе частот от 1,5 до 30 МГц;

в - 3) для ЭПСС, используемых при проведении испытаний методом 2 на портах для подключения кабелей категории 5, затухание продольного перехода должно составлять:

- (60±3) дБ в полосе частот от 0,15 дБ 1,5 МГц;

- от (60±3) до (35±3)дБ при линейном уменьшении частоты в полосе частот от 1,5 до 30 МГц.

*Примечания*

1 Приведенные в перечислениях в-2) и в-3) требования к затуханию продольного перехода в зависимости от частоты соответствуют типичным сетям связи при их установке в характерной окружающей обстановке.

2 Затухание продольного перехода определяют в соответствии с [1];

г) искажения, обусловленные затуханием, или другие изменения сигналов в полосе частот полезного сигнала, вызванные присутствием ЭПСС, не должны существенно влиять на работу ИО;

д) если у ЭПСС имеется выход высокочастотного напряжения (измерительный выход), то коэффициент калибровки напряжения должен быть определен с погрешностью ±1 дБ. Коэффициент калибровки напряжения определяется как отношение между общим несимметричным напряжением на входе ЭПСС (зажимы для подключения ИО) и напряжением на измерительном выходе (разъем для подключения измерительного приемника). Выход ЭПСС должен быть нагружен на 50 Ом. Теоретически коэффициент калибровки определяют по формуле

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

20 lg (150/50) = 9,5 дБ (3)

9.5.3 Измерения на портах связи

ИО устанавливают в соответствии с рисунками 4-9, относящимися к настольному, напольному н комбинированному (напольному и настольному) оборудованию.

Чтобы провести достоверные измерения ИРП, при различных вариантах использования локальных сетей, необходимо создать условие использования локальной сети с избытком 10 % и поддерживать этот уровень в течение времени не менее 250 мс. Для имитации реальных условий обмена данными при испытаниях необходимо предусматривать передачу в локальной сети псевдослучайных сообщений (например, архивированных и зашифрованных файлов) и периодических сообщений (например, несжатых графических файлов, данных памяти). Если локальная сеть поддерживает передачу в течение периодов молчания (пауз), измерения проводят также во время периодов молчания.

9.5.3.1 Измерение напряжений на симметричных портах связи, предназначенных для подключения неэкранированных симметричных пар

При проведении измерений напряжения ИРП на портах связи используют ЭПСС, обеспечивающий подключение к измерителю ИРП, удовлетворяющий требованиям к полному общему несимметричному сопротивлению.

Если измерения напряжения ИРП проводят на одной неэкранированной симметричной паре, используют соответствующий ЭПСС для двух проводов. При измерениях на неэкранированных кабелях, состоящих из двух симметричных пар, используют соответствующий ЭПСС для четырех проводов (приложение В).

В случае, если ЭПСС, приведенный в приложении В, неприменим, используют метод измерений в соответствии с Б. 1.1.

При использовании кабелей, состоящих более чем из двух симметричных пар, измерения проводят в соответствии с 9.5.3.5.

9.5.3.2 Измерение силы тока на симметричных портах связи, предназначенных для подключен неэкранированных симметричных пар

Если измерения проводят на неэкранированном кабеле, состоящем из одной или из двух симметричных пар, кабель нагружают как при измерениях напряжения ИРП.

В случае, если ЭПСС, приведенный в приложении В, неприменим, используют метод измерений в соответствии с Б. 1.1.

При использовании кабелей, состоящих более чем из двух симметричных пар, измерения проводят в соответствии с 9.5.3.5.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA
DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

9.5.3.3 Измерение напряжений на портах связи, предназначенных для подключения экранированных кабелей или коаксиальных кабелей

Применяют метод измерений в соответствии с Б.1.2.

9.5.3.4 Измерение силы тока на портах связи, предназначенных для подключения экранированных кабелей или коаксиальных, кабелей

Применяют метод измерений в соответствии с Б. 1.2.

9.5.3.5 Измерения на портах связи, предназначенных для отключения кабелей, состоящих более чем из двух симметричных пар или несимметричных кабелей

Применяют метод измерений в соответствии с Б.1.3 или Б.1.4. На каждой частоте измерений выполнение норм проверяют либо с применением метода, изложенного в Б.1.3, либо метода, изложенного в Б.1.4.

*Примечание* - Допускается проведение измерении в соответствии с Б.1.3, а затем на частотах, на которых была превышена норма, - в соответствии с Б. 1.4.

### 9.6 Регистрация результатов измерений

Регистрируют уровни ИРП и частоты измерений, по крайней мере, шести ИРП для каждого сетевого зажима и каждого порта связи, имеющих наибольшие величины и превышающих уровень (L - 20 дБ). где L - норма в логарифмических единицах.

## 10 Метод измерения излучаемых ИРП

Измерения проводят измерителем ИРП с квазипиковым детектором в полосе частот от 30 до 1000 МГц.

Для уменьшения времени испытаний вместо измерителя ИРП с квазипиковым детектором допускается применять измеритель ИРП с пиковым детектором. В спорных случаях преимуществом обладают результаты измерений квазипиковых значений ИРП.

### 10.1 Измерители ИРП

Измерители ИРП с квазипиковым детектором и с пиковым детектором должны соответствовать *ГОСТ 11001*.

### 10.2 Антенна

Антенна должна представлять собой симметричный вибратор (диполь). На частотах 80 МГц и выше применяют настраиваемый полуволновый симметричный вибратор. На частотах ниже 80 МГц -

симметричный вибратор, размер которого равен длине полуволнового симметричного вибратора на частоте 80 МГц (*ГОСТ 11001*).

*Примечание* - Могут использоваться и другие антенны, но при условии, что полученные результаты могут коррелироваться с результатами для симметричной дипольной антенны с приемлемой степенью точности.

10.2.1 Расстояние между антенной и ИО

Измерение излучаемого поля осуществляют с применением антенны, устанавливаемой таким образом, чтобы расстояние между проекциями на землю центра антенны и ближайшей к антенне границы ИО соответствовало измерительному расстоянию, определенному в разделе 6. Граница ИО определяется воображаемой линией, описывающей простую геометрическую фигуру, окружающую ИО. Все соединительные и внутрисистемные кабели ОИТ располагают внутри этой линии (см. рисунок 2).

*Примечания*

1 Если невозможно проводить измерения напряженности поля ИРП на расстоянии 10 м из-за высоких уровней посторонних радиопомех или по другим причинам, то испытания ОИТ класса Б проводят на более близком расстоянии, например, 3 м. Для приведения нормы к определенному расстоянию используют коэффициент обратной пропорциональности 20 дБ на декаду изменения измерительного расстояния. Следует быть внимательным при измерениях на расстоянии 3 м на частотах около 30 МГц из-за возможных слияний ближнего поля при испытании крупногабаритного оборудования.

*2 Ввиду значительной погрешности измерений напряженности поля ИРП при измерительном расстоянии 3 м допускается использовать результаты измерении на указанном расстоянии для подтверждения соответствия ОИТ установленным нормам при сертификационных и приемочных испытаниях только в том случае, если измеренное значение напряженности поля $E_{изм}$ приведенное к расстоянию 10м (Е) с использованием выражения ($E_{изм}$ - 10) дБ не менее чем на 8 дБ меньше нормы. Если это условие не выполнятся, измерения должны быть повторены при измерительном расстоянии 10 м.*

10.2.2 Расстояние между антенной и пластиной заземления

Высоту антенны над пластиной заземления изменяют от 1 до 4 м до получения максимального отсчета измерительного прибора на каждой частоте измерений.

10.2.3 Азимут антенны по отношению к ИО

Азимут антенны по отношению к ИО изменяют во время испытаний для выявления максимальных показаний по величине напряженности поля ИРП. Допускается вращение ИО. Если на практике это невозможно, то ИО оставляют неподвижным и измерения проводят вокруг ИО.

10.2.4 Поляризация антенны по отношению к ИО

Для выявления максимальных показаний по напряженности поля ИРП во время измерений изменяют также поляризацию антенны (горизонтальную и вертикальную).

O'ZSTANDART AGENTLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT STANDARTI
BOSH KO'RINISHI

## 10.3 Измерительная площадка

### 10.3.1 Общие положения

Измерительную площадку поверяют путем измерений затухания электромагнитного поля при горизонтальной и вертикальной поляризации в полосе частот от 30 до 1000 МГц. Расстояние между приемной и передающей антеннами должно быть таким же, как при измерениях напряженности поля ИРП во время испытаний.

### 10.3.2 Измерение затухания площадки

Измерительную площадку считают приемлемой, если результаты измерений затухания площадки при горизонтальной и вертикальной поляризации поля находятся в пределах ± 4дБ от теоретических величин затухания идеальной площадки *ГОСТ 16842*.

### 10.3.3 Открытая измерительная площадка

Измерительная площадка должна быть плоской, свободной от навесных проводов и близко расположенных отражающих конструкций. Площадка должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить размещение антенны на определенном расстоянии и гарантировать соответствующий разнос между антенной, испытуемым оборудованием и отражающими конструкциями. Под отражающими конструкциями понимают конструкции в основном из проводящего материала.

Открытая измерительная площадка должна быть оборудована горизонтальной пластиной заземления в соответствии с 10.3.4. Схема открытой измерительной площадки приведена на рисунке 1. Схема минимальной альтернативной измерительной площадки приведена на рисунке 2. Открытая измерительная площадка должна удовлетворять требованиям к затуханию, установленным в *ГОСТ 16842* (приложение Г).

### 10.3.4 Пластина заземления

Пластина заземления должна, по крайней мере, на 1 м выступать за контур ИО и наибольшей измерительной антенны и покрывать внутреннее пространство между испытуемым оборудованием и антенной (рисунок 3). Она должна выполняться из металла, при этом размеры отверстий и зазоров не должны превышать одну десятую длины волны, соответствующей наивысшей частоте измерений. Если требования к затуханию измерительной площадки не выполняются, применяют пластину заземления большего размера.

### 10.3.5 Альтернативные испытательные площадки

Испытания могут быть проведены с применением других измерительных площадок, физические характеристики которых не соответствуют требованиям, установленным в 10.3.3 и 10.3.4. При этом необходимо доказательство, того что применение таких альтернативных измерительных площадок позволяет получить обоснованные результаты измерений. *Альтернативные измерительные площадки пригодны для испытаний, если удовлетворяют требованиям к затуханию,*

*установленным в ГОСТ 16842 (приложение Д). Должны быть также выполнены требования, установленные в примечании 2 к 10.2.1.*

Одним из примеров альтернативной измерительной площадки является экранированное помещение, стены которого покрыты радиопоглощающим материалом.

### 10.4 Установка оборудования

ИО должно быть установлено и функционировать в соответствии с требованиями раздела 8. ИО устанавливают в соответствии с рисунками 10, 11 и 12 для настольного, напольного н комбинированного (настольного и напольного) оборудования. На рисунках 13 и 14 приведены схемы установки для испытаний напольного оборудования с воздушными кабелями.

Настольное ИО располагают на столе из неметаллического материала высотой 80 см над горизонтальной пластиной заземления измерительной площадки. Напольное ИО размещают непосредственно на пластине заземления, при этом оборудование должно быть отделено от пластины заземления изоляционной прокладкой толщиной 15 мм.

Оборудование, сконструированное для настольного и напольного применения, испытывают как настольное, за исключением случаев, когда типовым применением оборудования является напольное.

Оборудование, сконструированное для применения при установке на стене, испытывают как настольное оборудование. При этом ориентация элементов ИО должна соответствовать типовому применению.

### 10.5 Регистрация результатов измерений

Регистрируют уровни и частоты измерений, по крайней мере, шести ИРП, имеющих наибольшие величины и превышающих уровень (L - 20 дБ), где L - соответствующая норма в логарифмических единицах.

### 10.6 Измерения в присутствии мощных посторонних сигналов

В общем случае посторонние сигналы не должны превышать установленных уровней (см. раздел 8). Однако измерение излучаемых ИРП от ИО на некоторых частотах может оказаться невозможным из-за электромагнитных полей, создаваемых местными радио- и телевизионными передатчиками, другими источниками ИРП и естественными источниками.

Если напряженность поля посторонних сигналов велика (см. раздел 8), то для проверки соответствия ИО нормам ИРП применяют следующие методы:

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT MAROMATI
BOSHQARMASI

а) проводят измерения на более близких расстояниях и определяют норму $L_2$ соответствующую меньшему измерительному расстоянию $d_2$ с помощью следующего соотношения:

$$L_2 = L_1(d_1 / d_2), \quad (4)$$

где $L_1$ - норма в мкВ/м при измерительном расстоянии $d_1$.

Определяют условия испытаний, сформулированные в разделе 8, для новой нормы $L_2$, с учетом измерительного расстояния $d_2$.

*Примечание - При этом должны быть выполнены требования, установленные в примечании 2 к 10.2.1;*

б) в полосах частот, где уровни посторонних сигналов выше указанных в разделе 8, значения напряженности поля ИРП от ИО определяют путем интерполирования значений напряженности поля ИРП соседних по отношению к посторонним сигналам. Интерполированные значения напряженности поля ИРП от ИО должны лежать на кривой, описывающей непрерывную функцию значений ИРП на частотах, соседних по отношению к частотам посторонних сигналов;

в) применяют метод, приведенный в *ГОСТ 23474* (приложение В).

### 10.7 Испытание оборудования в местах его установки пользователем


В некоторых случаях может быть необходимо проведение испытании ОИТ класса А в местах его установки пользователем.

В этих случаях измерения ИРП целесообразно проводить на границе помещения пользователя (вне здания). Если указанная граница находится на расстоянии менее 10 м от ИО, измерения проводят на расстоянии 10 м от оборудования.

Результаты измерений при указанном способе проверки соответствия зависят от характеристик места установки оборудования и должны относиться только к конкретному месту установки.

К установленному пользователем оборудованию, удовлетворяющему нормам ИРП при испытаниях на месте установки, могут быть добавлены отдельные образцы ОИТ, соответствующие требованиям настоящего стандарта при испытаниях на измерительной площадке.

Данный метод не применяют для испытаний ОИТ, имеющих физически очень большие размеры.





*Примечания*

1 Объем над землей должен быть свободен от отражающих объектов.

2 Характеристики измерительной площадки приведены в 10.3, значение R - в разделе 6.

Рисунок 1 - Измерительная площадка





*Примечания*

1 Внутри объема, ограниченного на поверхности земли линией, указанной на рисунке, а по высоте - горизонтальной плоскостью, расположенной на высоте не менее 3 м над самым высоким элементом измерительной антенны или ИО, не должно быть отражающего объекта.

2 Относительно применимости альтернативной измерительной площадки 10.3.5. Определение границы ИО приведено в 10.2.1

Рисунок 2 - Минимальная альтернативная измерительная площадка





D = d + 2м, где d - максимальный размер ИО;

W = a + 2м, где a - максимальный размер измерительной антенны;

L = 3м или 10 м

Рисунок 3 - Минимальный размер металлической пластины заземления




ЭС - V-образный эквивалент сети: ИО - испытуемое оборудование; ОС - оборудование связанное с ИО; ЭПСС - эквивалент полного сопротивления сети;

1 - кабели, которые висят на расстоянии менее 40 см от горизонтальной пластины заземления и не могут быть укорочены до подходящей длины, укладывают в связки длиной от 30 до 40 см;

2 - излишнюю часть сетевого шнура укладывают в связку, расположенную в центральной части, или сетевой шнур укорачивают;

3 - ИО подсоединяют к одному из применяемых ЭС. Все применяемые ЭС и ЭПСС подключают к вертикальной пластине заземления либо к металлической стене помещения (см. рисунки 5 и 6):

а) все другие блоки системы запитывают через второй ЭС. Для подключения нескольких сетевых шнуров используют разветвитель;

б) ЭС и ЭПСС размещают на расстоянии 80 см от ИО и не менее 80 см от других блоков и металлических пластин;

в) сетевые шнуры и сигнальные кабели располагают по возможности на полную длину на расстоянии 40 см от вертикальной пластины заземления;

4 - кабели и устройства, управляемые вручную (например, клавиатуры, мыши и т. п.), располагают как при обычном применении;


5 - периферийные устройства размещают на расстоянии 10 см друг от друга и от устройства управления, за исключением монитора, который в соответствии с типовым применением располагают непосредственно на устройстве управления:

6 - сигнальный кабель, предназначенный для подключения к оборудованию, связанному с основным:

7 - концы сигнальных кабелей, которые не подключены к оборудованию, связанному с основным, нагружают при необходимости на соответствующие сопротивления нагрузки;

8 - токосъемник при использовании размещают на расстоянии 10 см от ЭПСС

Рисунок 4 - Расположение настольного оборудования при испытаниях (измерение кондуктивных ИРП)




1 - кабели, которые висят на расстоянии менее 40 см от горизонтальной пластины заземления и не могут быть укорочены до подходящей длины, укладывают в связки длиной от 30 до 40 см;

2 - излишнюю часть сетевого шнура укладывают в связку, расположенную к центральной части, или сетевой шнур укорачивают;

3 - ИО подсоединяют к одному из применяемых ЭС. Все применяемые ЭС и ЭПСС подключает к горизонтальной пластине заземления (см. рисунки 4 и 7):

а) все другие блоки системы запитывают через второй ЭС. Для нескольких сетевых шнуров используют разветвитель;

б) ЭС и ЭПСС размещают на расстоянии 80 см от ИО и не менее 80 см от других блоков и металлических пластин;

в) сетевые шнуры и сигнальные кабели располагают по возможности на полную длину на расстоянии 40 см от вертикальной пластины заземления;

4 - кабели и устройства, управляемые вручную (например, клавиатуры, мыши и т. п.), располагают как при обычном применении;

5 - периферийные устройства размещают на расстоянии 10 см друг от друга и от устройств управления, за исключением монитора, который и соответствии с типовым применением располагают непосредственно на устройстве управления;

6 - сигнальный кабель, предназначенный для подключения к оборудованию, связанному с основным;

. 7 - концы сигнальных кабелей, которые не подключены к оборудованию, связанному с основным, нагружают при необходимости на соответствующее сопротивление нагрузки;

8 - токосъемник при использовании размещают на расстоянии 10 см от ЭПСС

Рисунок 5 - Альтернативное расположение настольного оборудования при испытаниях (измерение кондуктивных ИРП)






Рисунок 6 - Альтернативное расположение настольного оборудования при испытаниях (измерение конструктивных ИРП) (вид сверху)




1 - кабели, которые висят на расстоянии менее 40 см от горизонтальной пластины заземления и не могут быть укорочены до подходящей длины, укладывают в связки длиной от 30 до 40 см;

2 - излишнюю часть сетевого шнура укладывают в связку, расположенную в центральной части, или сетевой шнур укорачивают;

3 - ИО подсоединяют к одному из применяемых ЭС. Все применяемые ЭС и ЭПСС подключают к горизонтальной пластине заземления (рисунок 5);

а) все другие блоки системы запитывают через второй ЭС. Для нескольких сетевых шнуров используют разветвитель;

б) ЭС и ЭПСС размещают на расстоянии 80 см от ИО и не менее 80 см от других блоков и металлических пластин;

в) сетевые шнуры и сигнальные кабели располагают по возможности на полную длину на расстоянии 40 см от горизонтальной пластины заземления;

4 - кабели и устройства, управляемые вручную (например, клавиатуры, мыши и т. и.), располагают как при обычном применении;


5 - периферийные устройства размещают на расстоянии 10 см друг от друга и от устройства управления, за исключением монитора, который в соответствии с типовым применением располагают непосредственно на устройстве управления;

6 - сигнальный кабель, предназначенный для подключения к оборудованию, связанному с основным;

7 - концы сигнальных кабелей, которые не подключены к оборудованию, связанному с основным, нагружают при необходимости на соответствующее сопротивление нагрузки;

8 - токосъемник при использовании размещают на расстоянии 10 см от ЭПСС.

Рисунок 7 - Расположение настольного оборудования при испытаниях (измерение излучаемых ИРП на измерительной площадке)




1 - если кабели не могут быть укорочены до подходящей длины, то их излишние части укладывают в связки длиной от 30 до 40 см. Если сложить связку не представляется возможным, то кабели укладывают кольцами;

2 - излишнюю часть сетевого шнура укладывают в связку, расположенную в его центральной части, или сетевой шнур укорачивают;

3 - концы сигнальных кабелей, не подсоединенных к периферийным устройствам, нагружают при необходимости на соответствующее сопротивление нагрузки;

4 - ИО и кабели изолируют от горизонтальной пластины заземления с использованием прокладки толщиной не более 12 мм;


5 - ИО подсоединяют к одному из применяемых ЭС. ЭС могут быть расположены над горизонтальной пластиной заземления или непосредственно под указанной пластиной;

6 - все другое оборудование запитывают от второго ЭС или дополнительных ЭС;

7 - токосъемник, при использовании, размещают на расстоянии 10 см от ЭПСС (или характерного оконечного устройства)

Рисунок 8 – Расположение напольного оборудования при испытаниях (измерение кондуктивных ИРП)

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI




1 - кабели, которые висят на расстоянии менее 40 см от горизонтальной пластины заземления и не могут быть укорочены до подходящей длины, укладывают в связки длиной от 30 до 40 см;

2 - излишнюю часть сетевого шнура укладывают в связку, расположенную и центральной части, или сетевой шнур укорачивают;

3 - ИО подключают к одному из применяемых ЭС. Применяемые ЭС подсоединяют к вертикальной пластине заземления:

а) все другое оборудование запитывают от одного или нескольких дополнительных ЭС;

б) ЭС размещают на расстоянии 80 см от ИО и не менее 80 см от других блоков и металлических пластин;

4 - ИО и кабели изолируют от горизонтальной пластины заземления;


5 - кабели и устройства, управляемые вручную (например, клавиатуры, мыши и т. п.), располагают как при обычном применении;

6 - сигнальный кабель к напольному блоку опускают перпендикулярно к пластине заземления, его излишнюю часть укладывают в связку. Кабели, которые не достигают пластины заземления, опускают до высоты разъема напольного блока или до 40 см в зависимости от того, что ниже;

7 - настольную часть оборудования располагают в соответствии с рисунками 4 или 7.

Рисунок 9 - Расположение напольного и настольного оборудования при испытаниях (измерение кондуктивных ИРП)

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA BILIM NAZORATI
BOSH QARMASI




1 - кабели, которые висят на расстоянии менее 40 см от горизонтальной пластины заземления и не могут быть укорочены до подходящей длины, укладывают в связки длиной от 30 до 40 см;

2 - концы сигнальных кабелей, не подсоединенных к периферийному устройству, нагружают при необходимости на соответствующее сопротивление нагрузки;

3 - сетевую разветвительную коробку (коробки) монтируют заподлицо с горизонтальной пластиной заземления и соединяют с ней.

*Примечание* - При использовании ЭС его устанавливают под горизонтальной пластиной заземления;


4 - кабели и устройства, управляемые вручную (например, клавиатуры, мыши и т. п.), располагают как при обычном применении;

5 - периферийные устройства размещают на расстоянии 10 см друг от друга и от устройства управления, за исключением монитора, который в соответствии с типовым применением располагают непосредственно на устройстве управления;

6 - сетевые кабели спускают до пола и затем прокладывают к разветвительной коробке. Удлинительные сетевые шнуры не используют.

Рисунок 10 – Расположение настольного оборудования при испытаниях (измерение излучаемых ИРП)

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI




1 - кабели, которые висят на расстоянии менее 40 см от горизонтальной пластины заземления и не могут быть укорочены до подходящей длины, укладывают в связки длиной от 30 до 40 см;

2 - излишнюю часть сетевого шнура укладывают в связку, расположенную в центральной части, или сетевой шнур укорачивают;

3 - концы сигнальных кабелей, не подсоединенных к периферийному устройству, нагружают при необходимости на соответствующее сопротивление нагрузки;

4 - ИО и кабели изолируют от горизонтальной пластины заземления;


5 - сетевую разветвительную коробку (коробки) монтируют заподлицо с горизонтальной пластиной заземления и соединяют с ней.

*Примечание* - При использовании ЭС его устанавливают под горизонтальной пластиной заземления;

6 - сетевые и сигнальные кабели опускают на пол. Удлинительные сетевые шнуры не используют.

Рисунок 11 - Расположение напольного оборудования при испытаниях (измерение излучаемых ИРП)

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI




1 - кабели, которые висят на расстоянии менее 40 см от горизонтальной пластины заземления и не могут быть укорочены до подходящей длины, укладывают в связки длиной от 30 до 40 см;

2 – излишние части сигнальных кабелей, не подсоединенных к периферийному устройству, укладывают в связки длиной 30 - 40 см в центре кабеля. Концы сигнальных кабелей, не подключенных к периферийным устройствам, нагружают при необходимости на соответствующее сопротивление нагрузки;

3 - сетевую разветвительную коробку (коробки) монтируют заподлицо с горизонтальной пластиной заземления и соединяют с ней.

*Примечание* - При использовании ЭС его устанавливают под горизонтальной металлической пластиной заземления;

4 - ИО и кабели изолируют от горизонтальной пластины заземления;


5 - кабели и устройства, управляемые вручную (например, клавиатуры, мыши и т. п.), располагают как при обычном применении;

6 - сигнальный кабель к напольному блоку опускают перпендикулярно к пластине заземления. Кабель укорачивают до подходящей длины или его излишнюю часть укладывают в связку. Кабели, которые не достигают пластины заземления, опускают до высоты разъема напольного блока или до 40 см в зависимости от того, что ниже:

7 - сетевые и сигнальные кабели опускают до пола. Удлинительные сетевые шнуры не используют.

Рисунок 12 - Расположение напольного и настольного оборудования при испытаниях (измерение излучаемых ИРП)

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI




1 - в случае, если система состоит из типовых элементов, допускается проводить испытания только с одним вертикальным стояком;

2 - излишнюю часть сетевого шнура укладывают в связку, расположенную в центральной части, или шнур укорачивают;

3 - ИО и кабели изолируют от горизонтальной заземляющей пластины. Расположение элементов оборудования при испытаниях должно соответствовать требованиям технической документации на ИО и типовым условиям его применения;

4 - испытуемый сетевой шнур подключают к одному из применяемых ЭС. Все другие сетевые шнуры системы запитывают через другие ЭС, при этом используют разветвитель с большим количеством зажимов;


5 - при измерениях кондуктивных ИРП V-образные эквиваленты сети располагают на пластине заземления или непосредственно под ней и соединяют с пластиной заземления. При измерениях излучаемых ИРП V-образные эквиваленты сети при их использовании располагают под пластиной заземления. Штепсельные разъемы V-образных эквивалентов сети должны быть заподлицо с пластиной заземления;

6 - сигнальные кабели для подключения удалённого периферийного или вспомогательного оборудования. К концам указанных кабелей подключают при необходимости соответствующие нагрузки;

7 - при расположении оборудования для испытаний учитывают практический опыт его установки на месте эксплуатации

Рисунок 13 - Расположение напольного оборудования с воздушными кабелями при испытаниях (вид сбоку)

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI




1 - в случае, если система состоит из типовых элементов, допускается проводить испытания только с одним вертикальным стояком;

2 - излишнюю часть сетевого шнура укладывают в связку, расположенную в центральной части, или шнур укорачивают;

3 - ИО и кабели изолируют от горизонтальной заземляющей пластины. Расположение элементов оборудования при испытаниях должно соответствовать требованиям технической документации на ИО и типовым условиям его применения;

4 - испытуемый сетевой шнур подключают к одному из применяемых ЭС. Все другие сетевые шнуры системы запитывают через другие ЭС, при этом используют разветвитель с большим количеством зажимов;

5 - при измерениях кондуктивных ИРП V-образные эквиваленты сети располагают на пластине заземления или непосредственно под ней и соединяют с пластиной заземления. При измерениях излучаемых ИРП V-образные эквиваленты сети при их использовании располагают под пластиной заземления. Штепсельные разъемы V-образных эквивалентов сети должны быть заподлицо с пластиной заземления;

6 - при расположении оборудования для испытаний учитывают практический опыт его установки на месте эксплуатации.

Рисунок 14 - Расположение напольного оборудования с воздушными кабелями при испытаниях (вид сверху)


O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

## Приложение А
(обязательное)

## Алгоритм принятия решения при измерениях с применением пикового детектора

Для уменьшения времени испытаний ОИТ при измерениях кондуктивных ИРП на сетевых портах и портах связи в полосе частот от 0,15 до 30 МГц используют измерители ИРП с пиковым детектором. При их использовании окончательное решение относительно результатов испытаний может быть принято с применением приведенного ниже алгоритма.

Анализаторы спектра или измерительные приемники, имеющие высокочастотный преселектор, которые автоматически следят за частотой и позволяют проводить сканирование по частоте, должны иметь достаточное время обработки на каждой частоте, чтобы избежать ошибок при измерениях ИРП. Кроме того, для исключения влияния на результаты измерений ширина полосы видеотракта в анализаторе спектра должна быть не менее ширины полосы пропускания измерителя ИРП.




ПК - пиковые значения; КВП - квазипиковые значении;
СР - средние значения

Рисунок А.1 - Алгоритм принятия решения о результатах испытаний ИО при измерениях пиковых значений ИРП



O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT MAZORATI
BOSHQARMASI

## Приложение Б
(обязательное)

## Испытательные установки для измерений общего несимметричного напряжения и тока ИРП на портах связи

### Б.1 Испытательные установки для измерений общего несимметричного напряжения и тока ИРП

Приведенные в настоящем приложении методы испытаний и испытательные установки применяют в соответствии с 9.5 настоящего стандарта, в том числе в случаях, когда невозможно использовать - эквиваленты полного сопротивления сети, определенные в 9.5.2.

Метод испытании и испытательная установка по Б.1.1 могут быть применены, если в наличии имеются устройства связи/развязки (УСР) по МЭК 61000-4-6.

*Примечание - При измерениях общего несимметричного напряжения и тока на портах связи ОИТ в соответствии с Б. 1.1 в качестве эквивалента полного сопротивления сети могут быть применены устройства связи/развязки, УСР- Т2, УСР-Т4 по МЭК 61000-4-6, а также другие устройства связи/развязки, соответствующие требованиям МЭК 61000-4-6, применяемые с неэкранированными симметричными двух- и четырехпроводными линиями.*

Метод испытании и испытательная установка по Б. 1.2 могут быть применены для экранированных кабелей всех типов.

Методы испытаний и испытательные установки по Б.1.1 или Б.1.4 применяют в случаях, когда невозможно применить другие методы (т. е. для неэкранированных кабелей, содержащих более двух симметричных пар),

Б. 1.1 Использование устройств связи/развязки по МЭК 61000-4-6 в качестве УСР/ЭПСС

Подсоединяют УСР/ЭПСС непосредственно к пластине заземления (рисунок Б.1)


*Примечание* - ЭПСС отличается от приведенных в приложении В.

Если применяют норму напряжения ИРП, измеряют напряжение ИРП на порте УРС/ЭПСС, корректируют показания путем добавления коэффициента передачи напряжения в УРС/ЭПСС и сравнивают с нормой напряжения ИРП.

Для измерения силы тока ИРП применяют токосъемник. При проведении измерений к порту УРС/ЭПСС подключают резистор сопротивлением 50 Ом. Результаты измерений сравнивают с нормой силы тока ИРП.

При оценке соответствия ИО требованиям настоящего стандарта применяют либо норму напряжения ИРП, либо норму силы тока ИРП.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI




1 - расстояние до пластины заземления (вертикальной или горизонтальной); 2 - расстояние до пластины заземления не является критичным

Рисунок Б.1 - Испытательная установка в соответствии с Б. 1.1


Б.1.2 Применение нагрузки сопротивлением 150 Ом на внешней поверхности экранированного (коаксиального) кабеля

Нарушают изоляцию кабеля и подключают резистор сопротивлением 150 Ом между внешней поверхностью экрана и пластиной заземления (рисунок Б.2).

Устанавливают ферритовую трубку или поглощающие клещи между точкой подключения резистора и оборудованием, связанным с основным.

Измерение силы тока ИРП проводят с помощью токосъемника. Результаты измерений сравнивают с нормой силы тока ИРП. Общее несимметричное сопротивление между точкой подключения резистора и пластиной заземления (справа от резистора, см. рисунок Б.2) должно значительно превышать 150 Ом, чтобы исключить влияние на результаты измерений тока ИРП. Измерение указанного сопротивления проводят в соответствии с разделом Б.2.

Измерение напряжения ИРП проводят с помощью высокоомного пробника напряжения, подключенного параллельно резистору 150 Ом.




1 – расстояние до пластины заземления (вертикальной или горизонтальной); 2 - расстояние до пластины заземления не является критичным

Рисунок Б.2 - Испытательная установка в соответствии с Б. 1.2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Б.1.3 Применение комбинации из токосъемника и емкостного пробника напряжения


Измеряют силу тока ИРП с помощью токосъемника (рисунок Б.3).

Измеряют напряжение ИРП с помощью емкостного пробника напряжения, представляющего собой емкостные клещи длиной более 50 см. Полное сопротивление пробника напряжения должно соответствовать полному сопротивлению резистора сопротивлением более 1 МОм и параллельно соединенного с ним конденсатора емкостью менее 5 пФ.

Сравнивают измеренное напряжение с нормой напряжения ИРП.

Сравнивают измеренную силу тока с нормой силы тока ИРП.

ИО должно удовлетворять нормам силы тока ИРП и нормам напряжения ИРП.




1 - расстояние до пластины заземления (вертикальной или горизонтальной); 2 – расстояние до пластины заземления не является критичным.

Рисунок Б.3 - Испытательная установка в соответствии с Б.1.3


Б.1.4 Измерения без подключения к экрану кабеля и без применения эквивалента полного сопротивления сети

При измерениях используют ферриты.

При проведении предварительных измерений определяют частоты создания ИРП испытуемым оборудованием.

Определяют общее несимметричное сопротивление кабеля с ферритовой трубкой и оборудования, связанного с основным, в соответствии с разделом Б.2 на предварительно выявленных частотах ИРП. Положение ферритовой трубки выбирают таким, чтобы общее несимметричное сопротивление было равным (150±20) Ом, это положение регистрируют. В указанном положении ферритовая трубка должна находиться при измерении тока ИРП.

*Примечание* - На различных частотах для получения общего несимметричного сопротивления (150±20) Ом могут потребоваться разные типы ферритов.




1 - расстояние до пластины заземления (вертикальной или горизонтальной); 2 – расстояние до пластины заземления не является критичным

Рисунок Б.4 - Испытательная установка в соответствии с Б. 1.4

Измеряют силу тока с помощью токосъемника. Второй токосъемник, используемый во время калибровки в соответствии с разделом Б.2, применяют для проверки общего несимметричного сопротивления и не используют во время измерений силы тока ИРП.

Сравнивают измеренный ток с нормой тока ИРП.

## Б.2 Измерение общего несимметричного сопротивления кабеля с ферритовой трубкой и оборудования, связанного с основным

Калибруют токосъемники для настройки и измерений в пятидесятиомной системе (рисунок Б.5). Для этого подают напряжение $V_1$ от генератора сигналов на передвигаемый токосъемник и регистрируют ток $I_1$ в измерительном токосъемнике.





Рисунок Б.5 - Схема калибровки



O'ZSTANDART A.U.
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Отсоединяют кабель от ИО и соединяют его с пластиной заземления на стороне ИО. Подают напряжение V на передвигаемый токосъемник и через него ток в кабель. Регистрируют ток $I_2$, в измерительном токосъемнике и определяют общее несимметричное сопротивление кабеля с ферритовой трубкой и оборудования, связанного с основным, путем сравнения тока $I_2$, с током $I_1$. Общее несимметричное сопротивление равно $50 \cdot I_1/I_2$. Например, если ток $I_2$, равен половине тока $I_1$,то общее несимметричное сопротивление равно 100 Ом.

## Приложение В
(справочное)

## Схемы эквивалентов полного сопротивления сети





Рисунок В.1 - Эквивалент полного сопротивления сети для применения с одной неэкранированной симметричной парой





Рисунок В.2 - Эквивалент полного сопротивления сети с большим затуханием продольного перехода для применения с двумя неэкранированными симметричными парами

O'ZSTANDART
STANDARTLASHTIRISH
DAVLAT MUASSASASI
VA DAVLAT MAZMUNIDAGI
BOSHQARMASIGA





Рисунок В.3 — Эквивалент полного сопротивления сети для применения с двумя неэкранированными симметричными парами (вариант 1)





Рисунок В.4 - Эквивалент полного сопротивления сети для применения с двумя неэкранированными симметричными парами (вариант 2)

## Приложение Г
(справочное)

## Параметры сигналов на портах связи

### Г.1 Общие положения

В настоящем стандарте не регламентированы уровни симметричных напряжении и токов полезных сигналов. Тем не менее максимальные допустимые уровни симметричных напряжений и токов сигналов, которые могут присутствовать на портах связи ОИТ, зависят (и определяются) от электрической симметрии (затухания продольного перехода) портов связи, кабелей или сетей. Полезные сигналы ОИТ не должны появляться в виде не допустимых ИРП на общем несимметричном сопротивлении относительно земли.

Затухание продольного перехода порта связи, кабеля или сети приводит к тому, что определенная часть симметричного напряжения сигналов на указанном порте, в кабеле или сети преобразуется и общие несимметричные напряжения и токи ИРП, для которых установлены нормы в настоящем стандарте. Указанные ИРП являются источником радиопомех, излучаемых в окружающее пространство, и должны быть ограничены до минимума. Общие несимметричные напряжения и токи ИРП, возникающие на номинально симметричном порте связи или в линии передачи, например, в скрученной паре проводов, должны контролироваться и ограничиваться вне зависимости от проведения мероприятий по экранированию порта или линии передачи. Если применяется экранированная среда, то недостатки самого экрана и соединителей экрана могут привести к значительным электрическим неоднородностям, при этом часть общих несимметричных напряжений и токов ИРП, создаваемых в среде экрана, появляются вне экрана.

Допустимые значения симметрии и затухания продольного перехода, приводимые в различной технической документации, относящейся к сетям связи, основаны на характеристиках качества передачи полезного сигнала и уровнях перекрестных помех в сетях и необязательно относятся к контролю за несимметричными напряжениями и токами ИРП, регламентируемыми в настоящем стандарте.

Чтобы гарантировать, что технические требования, предъявляемые к сетям связи, не приводят к созданию недопустимых электромагнитных помех, необходимо требования электромагнитной совместимости к некоторым критическим параметрам рассматривать при разработке стандартов для сетей связи,

Для обеспечения требований электромагнитной совместимости сетей связи, использующих в качестве среды распространения скрученные пары, наиболее важными считают следующие параметры:



O'z STANDART / СТАНДАРТ
STANDARTLAR / ТЕСТЛАР
NUSXOTGA KO'PAYTIRILDI
VA DAVLAT MARKAZIY
BOSMAXONASIDA

- уровни симметричных напряжений и токов полезных электрических сигналов;

- спектральные характеристики полезных сигналов;

- проект протокола полезных сигналов;

- электрическая симметрия и затухание продольного перехода среды передачи полезных сигналов по месту установки оборудования;

- электрическая симметрия и затухание продольного перехода портов связи в оборудовании, которое будет подключаться к средам передачи;

- ожидаемые полные сопротивления (симметричное и общее несимметричное) среды, в которых будут передаваться полезные сигналы;

- полные сопротивления (симметричное и общее несимметричное) на портах связи оборудования;

- ожидаемая эффективность экранирования соединителей и линий передачи, если экранирование предусмотрено.

Вопрос о влиянии уровней симметричных напряжении полезных сигналов на результирующие несимметричные напряжения ИРП нуждается в некотором уточнении. При отсутствии нелинейностей общие несимметричные напряжения и токи ИРП, возникающие в результате преобразования симметричных напряжений полезных сигналов из-за недостаточной симметрии портов связи или линий передачи, пропорциональны уровням полезных сигналов. Спектральные характеристики и протоколы полезных сигналов также оказывают значительное влияние на уровень общих несимметричных напряжений ИРП, появляющихся в средах передачи. При определенной скорости передачи данных менее вероятно, чтобы полезный сигнал высокого уровня с линейным кодированием, разработанным для передачи в широкой полосе частот, создавал более неприемлемые общие несимметричные напряжения ИРП, чем сигнал с линейным кодированием, мощность которого концентрируется в узкой спектральной полосе или полосах частот.

Выбор протоколов сигналов может существенно повлиять на их спектральные характеристики. Форматы разделителей начала и конца комбинации, разрядов кадровой синхронизации, комбинации разрядов символов и, в конечном счете, схема протоколов управления доступом в значительной степени влияют на концентрацию мощности полезных сигналов в узких спектральных полосах при различных рабочих состояниях сетей связи (периоды высокой нагрузки, периоды низкой нагрузки, периоды молчания). Если уровни общих несимметричных напряжений ИРП, создаваемые полезными сигналами в сети, должны быть минимизированы, необходимо избегать создания форм сигналов с высокой частотой повторения, сохраняемой в течение продолжительных периодов времени.

## Г. 2 Оценка уровней общего несимметричного напряжения и тока ИРП

Оценка уровней общих несимметричных напряжений и токов ИРП, создаваемых за счет преобразования симметричных напряжении полезных сигналов в линии передачи, возможна, если известны соотношения между важнейшими электрическими и спектральными параметрами. В частности, можно оценить максимальные допустимые уровни симметричных напряжений и токов полезных сигналов, чтобы ИРП, создаваемые этими сигналами, не превышали нормы общего несимметричного напряжения и тока ИРП.

Рассмотрим соединенные вместе в локальной сети номинально симметричный порт связи и номинально симметрированную неэкранированную скрученную пару, нагруженную на ее характеристическое полное сопротивление. Предположим, что один из этих элементов имеет значительно более низкое затухание продельного перехода ЗПП. Уровни общего несимметричного напряжения и тока ИРП, создаваемых в результате преобразования симметричного напряжения полезного сигнала, могут быть приближенно оценены через ЗПП с помощью выражений:

- при оценке общего несимметричного тока $I_{он}$, вызываемого симметричным напряжением сигнала $U_c$,

$$I_{ОН}\,[\text{дБ мкА}] = U_c\,[\text{дБ мкВ}] - \text{ЗПП(дБ)} - 20 \lg \left| 2Z_0 \frac{Z_Н + Z_В}{Z_0 + 4Z_Н} \right| \qquad (Г.1)$$

- при оценке общего несимметричного напряжения $U_{ОН}$, вызываемого симметричным напряжением сигнала $U_c$

$$U_{ОН}\,[\text{дБ мкВ}] = U_c\,[\text{дБ мкВ}] - \text{ЗПП(дБ)} - 20 \lg \frac{2Z_0(Z_Н + Z_В)}{Z_Н\,(Z_0 + 4Z_Н)} \qquad (Г.2)$$

где $Z_0$ - полное сопротивление на порте полезного сигнала;

$Z_Н$ - полное общее несимметричное сопротивление для одного из двух элементов, подключенных к локальной сети в приведенном выше примере, имеющего меньшее значение затухания продольного перехода;


$Z_В$ - полное общее несимметричное сопротивление для второго из двух элементов, подключенных к локальной сети в приведенном выше примере, имеющего большее значение затухания продольного перехода.



O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

В приведенных выше выражениях предполагается, что оба элемента локальной сети имеют полное сопротивление, равное $Z_0$. Устанавливая в этих выражениях уровни общего несимметричного напряжения и тока, равными нормам ИРП на портах связи, можно оценить максимальные допустимые уровни симметричных напряжений полезных сигналов.

При использовании выражений (Г.1), (Г.2) следует помнить, что нормы общего несимметричного напряжения и тока ИРП установлены в настоящем стандарте применительно к определенной ширине полосы пропускания измерителя ИРП (например, 9 кГц) и использованию определенного типа детектора (квазипикового или средних значений). Поэтому при заданных величинах затухания продольного перехода максимальные допустимые уровни симметричных напряжений сигналов, оцениваемые с помощью приведенных выше выражений, определяют для той же ширины полосы пропускания измерителя ИРП при раздельных измерениях с использованием тех же типов детекторов.



## Приложение Д
*(справочное)*

## *Библиография*

*[1]* ***Рекомендация G. 117 МСЭ-Т:1996****, Вопросы, касающиеся несимметрии линий передачи относительно земли*

*[2]* ***Рекомендация 0.9 МСЭ-Т:1988****, Схемы измерений для определения степени несимметрии относительно земли*

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

УДК ОК РУз 33.100 Э32

Ключевые слова: электромагнитная совместимость; оборудование информационных технологии, оборудование связи, оборудование обработки данных, персональные компьютеры и связанное с ними оборудование, индустриальные радиопомехи; нормы, методы испытании

Директор Центра научно-технических и маркетинговых исследований _____ Р.И. Исаев

Начальник НИО стандартизации _____ С.Н. Страхова

Начальник НИО РПЭМС _____ Б. Якубов

Ведущий инженер НИО РПЭМС _____ В.В. Кулебякина

Техник 1-категории НИО РПЭМС _____ А.Х. Усманова

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела информационных технологий и услуг Узбекского агентства связи и информатизации

_____ Г.Е. Гафурбекова
письмо № 09-8/1166 от 03.10.02

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Государственной комиссии по радиочастотам

_____ М.А. Халмуратова
письмо № 6/843 от25.10.02

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела лицензирования, сертификации и стандартизации Узбекского агентства связи и информатизации

_____ А.Р. Гатаулина
письмо № 16-12/9 от 24.10.02