ОКС 29.200 Э65

Изменение № 3 O'z DSt 1050:2004 **Установки бесперебойного электропитания на напряжение до 1 kV. Общие технические условия**

Утверждено и введено в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 26.09.2018 № 08-826

Дата введения 26.09.2018

Срок действия государственного стандарта продлить до 30.01.2024.

Раздел 2

Обозначение и наименование ГОСТ 12.4.026 привести в новой редакции:

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики.

Пункт 4.1.3

Слова «в диапазоне ± 10 %» заменить словами «в диапазоне от -10 % до +12 %».

1244/03
26 09 18

Заместитель директора
ГУП «UNICON.UZ» Б. Якубов

И.о. начальника
Сертификационного испытательного
центра технических средств
телекоммуникаций Д. Сафаров

Ведущий инженер ИЛ-03
Сертификационного испытательного
центра технических средств
телекоммуникаций Б. Юнусов

Нормоконтроль Л. Шаймарданова
30.08.2018

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела мультисервисных
сетей Министерства по развитию
информационных технологий и
коммуникаций
Республики Узбекистан

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH VA
DAVLAT NAZORATINI
MUVOFIQLASHTIRISH
BOSHQARMASI

О. Юсупов
письмо от 30.08.2018
№ 18-8/6462