

ҚҮРИЛИШ МЕТЕРАЛАРИ ВА ҚОШДАЛАРИ

ТУРАР ЖОЙ ВА ЖАМОАТ
БИНОЛАРИ, ИНШООЛАРИ

САНИТАРИЯ-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
СТАНЦИЯЛАР

ҚМҚ 2.08.06-97

РАСМИЙ НАШР

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АРХИТЕКТУРА
ВА ҚҮРИЛИШ ДАВЛАТ ҚЎМИТАСИ
Тошкент 1997

2-бет КМК 2.08.06-97

УДК 725.517.011(083.96)

КМК 2.08.06-97 Турар жой ва жамоат бинолари, иншоотлари. Санитария-эпидемиология станциялар / Госкомархитектурой Рут. Ташкент./

ИШЛАБ ЧИҚУВЧИ ВА ТАҚИФ ЭТУВЧИ ТАНКИЛОТ: Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги, **ЎЗДАВТИБЛОЙИХА**
(мазму раҳбари- А. Л. Быков, А. Ю. Аюбжонов, В. М. Рогожин)

МУХАРРИРЛАР: Т. Н. Набиев, Ф. Ф. Бакирхонов, Р. Ф. Файзуллаев
Ш. У. Узаков (ЎЗР Давархитектурилишқўмин), А.Ю. Аюбжонов, А. Л. Быков, В. М. Рогожин, О. В. Абутова (ЎЗДАВТИБЛОЙИХА).

ТАСДИКЛАШГА ЎЗР. Давархитектурилишқўмининг Лойиҳа ишлари бошкармаси томонидан **ТАЙЁРЛАГАН** (Р.Ф. Файзуллаев, Ш. У. Узаков)

КМК 2.08.06-97«Турар жой ва жамоат бинолари, иншоотлари. «Санитария-эпидемиология станциялар» амалга киритилиши билан СН 535-79 «Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций» ўз кучини йўқотди.

Давлат тилига таржима Пулатов Х. Ш. томонидан бажарилган

Мазкур ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Давархитектурақурилишқўмининг руҳсатсиз тўла ёки қисман чоп қилиниши, қўпайтирилиши ва тарқатилиши мумкин эмас.

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қуришни қўмитаси (Давлат архитектура қўмитаси)	Қуришни меъёрлари ва қоидалари	ҚМҚ 2.08.06-97
	Санитария-эпидемиология станциялари	СН 535-81 ўрнига

Санитария-эпидемиология станциялари бўлими қуришни меъёрлари ва қоидаларида биноларнинг қурилиши ерларида жойлаштирилишига, ҳаҳмиётархий саноатлари ва бино ҳамда хоналарнинг муҳандисона жиҳозларида оид меъёрни қўриқовчилар ва талаблар билан этилган.

Дойиҳадаги танкилотларининг дойиҳадаги муҳандисларнинг ва санитария-эпидемиология станцияларининг ҳисомларида муҳандисларнинг.

1. Умумий баён

2.1. Маъкур қуришни меъёрлари ва қоидалари янги ва таъмирланаётган санитария-эпидемиология станцияси (СЭС) дойиҳасида бажарилиши лозим.

СЭСлари дойиҳада ҚМҚнинг жамоат бино ва қуришларининг дойиҳадаги бобдаги мезонларга ҳам риоя қилиниши керак.

2.2. Соғлиқни сақлаш муассасалар номенклатураси ҳамда СЭСларининг тиббий ва муҳандис-техник элимлари шат мезонларига мувофиқ СЭСларининг қуйидаги турлари ва тоифалари ажратилган:

республика, автоном республика, вилоят миқёсларидаги I-IV-тоифалардаги СЭСлар;

туман СЭСлари бўлган туманларга бўлиниши шаҳар миқёсдаги I-III-тоифалардаги СЭСлар;

шаҳар (шаҳар туманининг туман) миқёсдаги I-III-тоифалардаги СЭСлар;

кишлоқ туманининг туман (туманро) миқёсдаги I-III-тоифалардаги СЭСлар;

сув транспортидаги СЭСлар.

2.3. Бопка ишораларининг санитария-эпидемиология станцияси хизматлари маъкур СЭС дойиҳадаги ва қуриши йуриқномасидан фойдаланишлари мумкин.

2. Боп тархлар

2.1. СЭС биналарини алоҳида ажратилган ерда жойлаштирилиши керак.

Турли СЭСларга ер майдонларни қуйидагича ажратилиши керак:

республика, автоном республика, вилоят миқёсдагилари учун - 0,8 га;

туман СЭСлари бўлган туманларга бўлиниши шаҳар, туман, кишлоқ тумани миқёсдагилари учун - 0,5 га

СЭС таркибда дезинфекция буними ёки бўлмаси бўлган шаҳар СЭСларининг майдони 1 га бўлиниши керак.

Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги ЎЗДАВТИЭЛОЙИХА тақдим этган	Давлат архитектура ва қуришни қўмитасининг 1997 йил 13 январидаги №3-сон буйруғи билан тасдиқланган	Қўчга кириши санаси 1 март 1997 й.
---	--	---------------------------------------

Расмий нашр

2.2. Санитар утказгичларга дезинфекцион камера хоналарида, дезинфекцион бўйим ва бўйимларга асма ва машина кириш жойлари ушбу хоналарнинг чикиш жойларидан ажратиб қўйилиши керак.

2.3. Аварий биносидан турар уй ва жамоат биноларидан бўлган оралик 50 м дан кам бўлмастлиги лозим.

2.4. СЭС майдонида СЭС ходимларининг автомобиллари учун ҳамда республика, автоном республика, вилоят, туманларга бўлинган шаҳар СЭС автомобиллари учун очик турар жойлар ажратилиши лозим.

Ҳар 1 машина ўрни учун ҚМҚнинг шаҳар, қасаба, қишлоқ аҳоли манзилгоҳлари режалаш ва қуриш бобида кўрсатилган микдорда ажратилиши лозим.

Машина ўринларининг сони СЭСнинг 100 ходими учун 2 машина ўрни ва СЭС қарамоғидаги ҳар идора учун 1 машина ўрни ажратилиши лозим.

2.5. СЭСнинг ер майдони тусиқ битан чегаратилган, чегараси бўйлаб ани 5 м гача қукаламзорлаштирилган бўлиши лозим. Тусиқ баландлиги 1,6 м бўлиши керак.

3. Биноларнинг ҳажмий-тархй ечимлари

3.1. СЭС хоналарининг тизими ва таркиби СЭСнинг функционал аҳамиятига кура тузиладиган лойиҳалаш шартлари, тажрибахоналарнинг ва СЭС дезинфекция хизматининг марказлаштириш даражалари билан белгиланади.

3.2. Бинонинг ертўла қаватида ёнадиган филофлагги ёнадиган ашё, енгил оланга аладиган ва ёнадиган суякликдан бошқа нарса сақлаш, чунончи аппаратура, реактивлар, ювилмаган кир сақлаш хоналарини, музлагич хона ва қийимхонани жойлаштириш рухсат этилади.

Цокет қаватида, агар унинг поли йулқанин режалаш сатҳидан пастроқда бўлса ёки баландлиги 1,2 м дан ошмаса, тиёбий ариқ, вестибюл, кир ювиш хонаси, аҳоли учун санитар утказгич, ходимлар таъминхонаси, таъмирдан устaxonаси хоналарини жойлаштириш рухсат этилади.

Цокет қаватида, агар унинг поли йулқанин режалаш сатҳидан пастроқда бўлса ёки баландлиги 0,5 м дан ошмаса тажрибахонадан бошқа ҳамма хоналарни жойлаштириш мумкин.

3.3. СЭС биноларида юккўтаргичлар бўлиши керак. Уларнинг сони лойиҳала кўрсатилган. Бактериология ва вирусология тажрибахоналарида алоҳида юккўтаргичлар бўлиши лозим.

3.4. Бактериология тадқиқот утказиш, инфекцион материалларни қабул қилиш ва ажратиш ҳамда очиш хоналар каби тажрибахоналарнинг деразалари Ш1; Ш1F; Ш1Шк; ЖШк; Шк тарафларга қаратилиши лозим.

3.5. Ҳожатхона, фотохона, душхона, ходимлар учун санитар утказгич хонаси, шахсий гигиена хонаси ва нарса сақлаш хоналар деразасиз бўлишига йул қўйилади.

Термал хонада, музлатгич хонасида, эмбрионларни юктириш ва стериликни текшириш боксларида деразалар бўлмастлиги керак.

3.6. Республика, вилоят СЭСларида ҳамда туман СЭСлари бўлган туманларга бўлинган шаҳар СЭСларида майдони 1 ўринга 4 квадрат метрдан ҳисобланган, лекин 30 квадрат метрдан кам бўлмаган тажрибахона ажратилиши лозим.

Машиналукхона тажрибахона ичида бўлиши керак.

3.7. Бактериология, вирусология тажрибахоналарида, ўга хавфли инфекция тажрибахонасида, дезинфекция бўлимида (ёки бўйимларида) ва радиотоник турархонада хизмат қилувчилар учун кучалик ва ишчи

кишимлар, махсус кишим саклаш учун кишимхона бўлиши лозим.

3.8. Кўчатда ва ширин кишимларни саклаш жайи - 25 см.

Махсус кишимларни саклаш жайларининг энтари дезинфекция бўлиши (ски бўлмади) индуюнларининг учун - 33 см; махсус махсуснинг 3.7. бағида кўрсатилган бонка хизматлатишчилар учун - 25 см.

3.9. Ходимлар ҳолатхонаси ва душ кабишларининг улчамлари ҚМҚ жамоат бино ва инуюнларининг лойиҳалаш бонига мувофиқ олиниши керак.

Санитар асбобларининг сони эркаклар ҳолатхоналарида ҳар 50 киши учун 1 асбоб, аёллар ҳолатхоналарида ҳар 30 киши учун 1 асбоб ҳисобидан олинадн.

3.10. СЭСларда тамаднхоналар бўлиши керак.

Тамаднхонадаги уриллар сони ҳар 6 хизматчи учун 1 урил ҳисобидан олинадн.

Тамаднхонадаги хоналар таркиби ва майдонлари ҚМҚ жамоат вкятланиш муас сасаларининг лойиҳалаш бонига мувофиқ олинадн.

3.11. Боксларининг дераза тавакатари ичлайилан қис,рма билан, фортчка ва фрамутасиз қилиниши лозим.

3.12. Хоналарнинг энтари тажрибахоналарда 2,8
боксларда.....1.4
рахракларда (коридорларда)
ва тажрибахоналарда.....2
метрдан ошмаслиги керак.

3.13. Кимёвий стол ва сўрма жа-
вонлар билан жиҳозланган тажри ба-
хоналарнинг «чукурлик»лари 4.5
метрдан кам бўлмаслиги керак.

3.14. Деворларнинг сиртлари бак-
териологик тажрибахонада, ўта хавфли
инфекция бўлимида, хайвонлар сакла
надиган хонада, патологоанатомия,

хоналар учун санитар ўтказиш хона-
ларида нолдан 1.5 м бағидаликкача,
истоклав хоналарида, кир ювиш пехла-
рида, дезинфекцион камераларининг
востан хоналарида, машиналарни ди-
зинефекцияни хоналарида нолдан
инфорта қадар бағидаликкача дезин-
фекция қориниматари билан дезинфек-
циялаш имконини берадиган
қонламани бўлиши керак.

3.15. Тажрибахоналарининг нолла-
рига қис,рта ва инкорлар кам
миқдорда (интенсиивликда) таъсир эти-
шини назарда тутиб бу ноллар
ҚМҚнинг нолларни лойиҳалаш бонига
мувофиқ иштаниши керак.

Поляррография хоналарининг ноллари
снмоб ўтказишдан бўлиши ҳамда
снмоб, унинг бирикматари ва снмоб
солнаниган асбоб билан иштлашга
мулжатланган ишлаб чикариш ва таж-
риба ўтказиш хоналарини лойиҳалаш,
жиҳозлаш ва улардан фойдаланиш
учун тузилган санитар қондаларига му-
вофиқ қилиб ишланиши керак.

3.16. Эпнкларининг утиладиган
жойлардаги энтари стерилизация хо-
наларида - 1.2 метрдан, тажриба ва иш
хоналарида, бонка хоналарда 0.9
метрдан кам бўлмаслиги лозим.

Ташкилий бўлим

3.17. Ташкилий бўлимнинг хона-
ларини хизматчи ва маиший хоналар
гуруҳи олдида жойлаштириш керак.
Хоналарнинг майдонлари 1-жадвалга
мувофиқ олиниши керак.

Санитария-гигиена бўлими

3.18. Бўлим мудирлари иш хона-
ларининг ва санитария-гигиена
бўлимидаги оператив бўлмалар
(коммунал гигиена, меҳнат гигиенаси,
овкятланиш гигиенаси, болачар ва
усмирлар гигиенаси бўлматари) мудир-
лари иш хоналарининг майдонлари 12
м² бўлиши лозим.

1-жадвал

Хоналар	Майдонлари, м ² даража
1. Умумий гигиена бўйича санитар шифокорларнинг ва санитар шифокор ёрдамчиларнинг хоналари	1 инчи уришга 4, аммо 12 дан кам эмас
2. Шифокор-статистларнинг иш хоналари	юқоридагидан
3. Тиббий статистларнинг	1 инчи уришга 5,5, аммо 11 дан кам эмас
4. Шифокор-тажрибачиларнинг хонаси	12

Илова

Жадваллардаги «дан кам эмас» иборатлар энг кам майдонларни кўрсатади.

3.19. Санитар шифокорлар ва уларнинг ёрдамчилари учун ажратилариган хоналар бир-икки шифокорлик бригадага: бир-икки санитар шифокор ва уларнинг ёрдамчиларига мўлжалланади.

Текшириш утказиш тажриба-хоналарининг майдонлари бир бригадага ёки жихозга ҳисобланади.

3.20. Комунал гигиена, меҳнат гигиенаси бўлмалари, овкатланиш гигиенасининг захарли химикат қондиқлари миқдорини белгилан бўлмаси, тажрибахона таркибидан текширувнинг физик-кимёвий услублар бўлмаси аксари бир қаватда жойлаштирилади. Агар бу бўлмаларни икки қаватда жойлаштиришга тўғри келса ювини ва таровуда тортиш хоналари иккала қаватда ҳам бўлиши лозим.

3.21. Комунал гигиена тажриба-хонаси бўлмаларида ишловчи шифокор-тажрибачилар сони учдан ошса, меҳнат гигиенаси ва овкатланиш гигиенаси тажриба-хонаси бўлмаларида ишловчи шифокор-тажрибачилар сони беш кишини ташкил қилса ва ундан ошса бу бўлмаларда олтинугуртливодород хонаси бўлиши керак.

3.22. Овкатланиш гигиенаси тажрибахонаси бўлмаларида ишловчи шифокор тажрибачиларининг сони тўрт

кишини ташкил қилса ва ундан ошса ювини хонаси бўлиши керак.

3.23. Радиология гуруҳларининг хоналари радиоактив модда ва бошқа йонловчи нурланиш манбалари билан ишлов қондиқларига мувофиқ лойиҳаланиши лозим.

3.24. Санитария-гигиена бўлими ҳолимларининг хонаси ва уларнинг кийимхоналари бир хонада бирлашиши мумкин.

3.25. Санитария-гигиена бўлими тажрибахонаси бўлмаларидаги хоналарнинг майдонлари 2-жадвал бўйича олиниши керак.

Эпидемиологик бўлим

3.26. Шифокор-эпидемиолог ва эпидемиолог ва эпидемиолог ёрдамчилари энтомолог ва энтомо ёрдамчилари учун хона бир-икки шифокорлик бригадага (бир-икки шифокор-эпидемиолог, паразитолог ва уларнинг ёрдамчиларига) мўлжалланиши лозим.

3.27. Бактериологик тажриба-хонанинг бактериологик бўлмалари бинонинг иккинчи қаватидан юқорида жойлаштирилмаслиги ва икки кириш жойи бўлиши керак.

2-даража

Хоналар	Майдонлари, м ² ларда
Санитария-гигиена бўлимининг таърибхонаси	
1. Коммунал гигиена бўлмаси:	
а. ичар суви ва ҳавза сувларини текшириш хонаси	хар уч кишилик бригадага 18 м ² дан, аммо 36 дан кам эмас
б. оқар сувларини текшириш хонаси	хар уч кишилик бригадага 18
в. атмосферанинг ифлостланишини ва ёнқик, янлабчиларнинг мустасно булган хоналарнинг муҳитини текшириш хонаси	18
г. оптинутурли-водород хонаси	18
д. Тупроқ намунасини таллашга ва уни кимёвий таҳлил қилишга тайёрларлик кўриш хонаси	
2. Меҳнат гигиенаси бўлмаси:	
а. текширув хонаси	уч киши ишлайдиган хар бригадага 18
б. оптинутурли-водород хонаси	18
3. Овқатланш гигиенаси бўлмаси:	
а. текширув хонаси	уч киши ишлайдиган хар бригадага 18, аммо 36 дан кам эмас
б. ювини хонаси	12
в. оптинутурли-водород хонаси	18
4. Овқат маҳсулотларида ва ташиқ муҳитда захарли модда (химикат) қолликларини аниқлаш бўлмаси:	
а. текширув хонаси	уч киши ишлайдиган хар бригадага 18
б. текширув натижаларини хатлаш (ҳуж-жатлаштириш) хонаси	1 ишчи уринга 4, аммо 12 дан кам эмас
5. Текширувнинг физик-кимёвий услублар бўлмаси:	
а. газ хроматографияси хонаси	1 хроматографга 6, аммо 18 дан кам эмас
б. газ баллонларини сақлаш хонаси	6
в. спекроскопия хонаси ва фотохона	36+8
г. полирография хонаси	18
д. текширувга тайёрларлик кўрини ва текширув ўтказиш хонаси	18
е. шовқин-тигралиш (шовқин-вибрация) асбобла-рини сақлаш хонаси	18
ж. шовқин ва тигралишни текшириш хонаси	14

2-жадвал лапони

Хоналар	Майдонлари, м ² ларга
а. электр-магнит майдонларининг улчаш асбобларининг тутатишга ва содланга тайёрларлик кўриш хонаси	18
и. электр-магнит майдонларининг улчаш натижаларини ҳатлаш хонаси	1 ишчи уринга 4.5
к. меҳнат физиологияси текширувнинг натижаларини ҳатлаш хонаси	юқоридагидай
д. меҳнат физиологиясини текшириш хонаси	14
Тажрибахонанинг умумий хоналари (токсикологик бўлма ва радиологик гуруҳ хоналари мустасно)	
6. Тажрибахона мудирининг хонаси	12
7. Ювиш-диетиллан хонаси	тажрибахонанинг ҳар бўлмасига 4.5 (физик-кимевий услублар бўлмасидан ташқари, аммо 13,5 дан кам эмас
ювиш машинаси бўлган ҳолда	36
8. Тарозу хонаси	1 тарозуга 4, аммо 6 дан кам эмас
9. Реактивларни сақлаш хонаси	1 шифокор-тажрибачига 1, аммо 4 дан кам эмас
10. Ходимлар хонаси	8
11. 1 катакли (сеткали) душ хонаси	Маъжур метоннинг 3.9 бандига мувофиқ
12. Тажрибахона ходимларининг махсус кийим кийимхонаси	1 жавонга 0.4, аммо 4 дан кам эмас
13. Таҳлиллари (анализлари) қайл этиш, қабул қилиш ва ажратиш ҳамда натижаларни бериш хонаси	8
14. Тажрибахонанинг токсикологик бўлмаси:	
а. татравка-ингаляция хонаси	12
б. кимевий текширув хонаси	18
в. патология- анатомия текширув хонаси	18
г. биохимия текширув хонаси	18
д. функционал текширув хонаси	18
е. тарозу хонаси	6
ж. ювиш хонаси	12
з. ашёлар хонаси	6
и. ҳолимлар хонаси	8

2-жағдай довоми

Хоналар	Майдонлари, м ² ларда
Радиологик турух хоналари	
15. Мудир хонаси	12
16. Шифокор-гигиенисти (шифокор-гигиенист) хонаси	1 ишчи уринга 4, аммо 12 дан кам эмас
17. Тестирув-ўлчов асбобларини тузатиш хонаси	12
18. Ўлчаиш хонаси	12
19. Намуналарни қабул қилиш ва ювиш хонаси	16
20. Намуналарни сақлаш ва уларга ишлов бериш хонаси	12
21. Радиохимия хонаси	24
22. Мутахассисларнинг ишчи хонаси	1 ишчи уринга 4, аммо 12 дан кам эмас
23. Тарозу хонаси	6
24. Радиометрик хона	36
25. Радиоактив моддаларни сақлаш хонаси (ергуладе)	6
26. Кутарилаётган асбобларни сақлаш хонаси	8
27. Реактивларни сақлаш хонаси	6+6
28. Фотохона	8
29. Кўча ва махсус кийимлар хонаси	1 жағонга 0,3, аммо 4 дан кам эмас
30. 1 катакти душ хоналари	мазкур мезонининг 3,9 бандлига мувофиқ

3.28. Бактериологик бўлмаларнинг кириш қисмларида санитар йулак унинг жойи қилиниши лозим.

3.29. Таҳлилларни (анализларни) қабул қилиш хонасида танқаридан алоҳида эшиги бўлиши лозим.

3.30. Бактериологик бўлмада "покиза" ва "юқумли" қисмда таҳлилларни қабул қилиш, ичак инфекцияларини аниқлаш, автоклав, экиш хоналарини, термат хонани жойлаштириш лозим.

3.31. Эпидемиология бўлими, аксилэпидемия (эпидемияга қарши) ва паразитология бўлма мудирлари хоналарининг майдонлари 12 м² бўлиши, шифокор-эпидемиологлар ва эпиде-

миологларнинг ёрдамчилари, тиббий статистлар, шифокор-паразитолог ва паразитолог ёрдамчилари, энтомолог ва энтомолог ёрдамчилари хоналарининг майдонлари 1 ишчи уринга 4 м² дан ажратилиши, аммо 12 м² дан кам бўлмаслиги лозим.

3.32. Тажрибахоналардаги текширув хоналарнинг майдонларини 1 бригадала ёки жиҳозга ва 4 ишчи уринга мўлжаллаш лозим.

3.33. Ичак инфекцияни аниқлаш хонасидаги ишчи уринларнинг сонини ва ҳар шифокор-бактериологга бир тажрибачи (лаборант) бўлиши назарда тутиб белгиланади.

Санитар бактериология ва томирли инфекция бўйича текширув хоналаридан ишчи ўринларининг совқариш фифокор-бактериология ва тажриба-чиларнинг тулик таркиби ҳисобидан аниқланади.

3.34. Бўлмада ичак инфекцияларини аниқловчи 6 ва undan зиёд шифокор-бактериология ишлаган ҳолда муҳит қуйиш хонаси ажратилади. Хонанинг майдони 2 шифокор-бактериологията 1 ишчи ўрин ҳисобидан белгиланади.

3.35. Бактериология бўлмада автоклавларга ва стерилизацион жабонларга бўлган эҳтиёжни аниқлашда автоклав ҳажми 54 л. иланин стерилизация қилишга ёки стерилизацион жабон йилига 10000 тахтига мўлжаллан доимлиги, аммо автоклав ва стерилизацион жабон иккитадан кам бўлмаслиги назарда тутилади; бактериология бўлмада озуватув муҳитларини стерилизация қилиш учун ҳар бирининг ҳажми 75 лдан зиёд бўлмаган иккита автоклав доим.

3.36. Бактериология бўлмада ишловчи 8 ва undan зиёд шифокор-бактериология бўлганда стерил идиш сақлаш хонаси назарда тутилсини керак.

3.37. Бактериология ва вирусология бўлмаларда алоҳида-алоҳида ажратишга мўлжалланган тезкор таъхис хоналари, кайдохоналар, тахтиларини турларга ажратиш ва текширув натижаларини бериш, автоклав, препарат-стерилизация ва ювиш хоналарини бирлаштириш мумкин.

Бирлаштирилган хоналарнинг майдонлари бактериология тажриба-хона хоналарининг майдонларига тенг қилиб олинади; буида ювиш хонасининг майдони 8 м² га кенгайтирилади.

3.38. Боксдан хонага тажрибачиларнинг хонасидан ҳамда вирусология бўлмадаги санитар бактериология ва томирли инфекция бўйича текширув ўтказиш учун кириладиган бўлиши керак.

3.39. Вирусология бўлмасидан иккинчи бўлиши керак. Бўлмада бир эшик олдига ўтказиш хонаси бўлиши доим.

3.40. Вирусология бўлмада "покиза" ва "юкум" қисмлари бўлиши доим.

"Юкум" қисмлари вирус тарқиш ва идентификация қилиш, тезкор таъхис хоналарини, термат хонасини, музлаткичлар хонасини, автоклав хонасини, тахтиларини қайт қилиш, қабул қилиш, турларига ажратиш ва бериш хонасини, машинот хоналарини жойлаштириш доим.

3.41. Бактериология тажриба-хонасини хоналарининг майдонларини 3-жадвал бўйича олинсини доим.

Ута хавфли инфекция бўлиши

3.42. Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги белгиланган руйхат бўйича ишловчи ва Қорақанди автоном Республикаси СЭСарида ута хавфли инфекция бўлишлари бўлиши доим.

3.43. Ута хавфли инфекция бўлиши алоҳида ёки СЭСнинг асосий биносига бириккан бинода жойлаштирилиш керак.

3.44. Бўлим тажрибахонасида "покиза" ва "юкум" қисмлар ажратилиши доим.

Бўлимларда икки кириш жойи (эшики) бўлиши доим; бири (оператив гуруҳ хонасининг кириш жойи билан умумий бўлган) тажрибахонанинг санигар ўтказиш орқали "покиза" қисмига, иккинчиси тажрибахонанинг "юкум" қисмига.

Ундан ташқари юктирилган материални қабул қилиш ва ажратиш хонасига кириш жойи (эшики) алоҳида қилиниши доим.

3.45. Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлигининг буй-

рушга мувофиқ IV тоифагаги ўта хавфли инфекция бўлмалари СЭС тарининг эпидемиологик бўлимлар таркибига киритилган.

3.46. Бўлим тажрибахонасида ўзаро ажратилган "покиза" ва "юкумчи" қисмлари бўлиши лозим.

"Юкумчи" қисми таркибида "юкумчи" блок бўлиши ва у махсус либос (кийим) кийиш учун "юкумчи" қисмининг бошқа хоналари билан боғлангани лозим.

3.47. Препараторчи ва ювиш хоналари стерилизация ва автоклав хоналари ўртасида жойлаштириш керак. Зикр этилган хоналар ўзаро боғланишлари керак.

3.48. Оператив бўлим ходимлари ва тажрибахона ходимлари учун ҳожатхоналар мазкур мезонинг 3.9. бандига мувофиқ алоҳида қилиниши зарур.

3.49. Бўлим мудир хонасининг майдони 12 м² бўлиши лозим.

Шифокор-эпидемиологлар хоналарининг майдонлари 1 ишчи ўрнига 4 м² ҳисобидан олинган, аммо ҳар бирининг майдони 12 м²дан кам бўлмаслиги керак.

3.50. Ўта хавфли инфекция бўлими тажрибахонасидаги хоналарнинг майдонлар 4-жадвалга мувофиқ олинishi керак.

Дезинфекция бўлими ёки бўласи

3.51. Дезинфекция бўлим ёки бўласини алоҳида ёки бириктириб қурилган биноларда жойлаштириш керак.

3.52. Дезинфекция бўлим ва бўламларда "покиза" ва "юкумчи" қисмлар ажратилиши керак.

Юкумчи қисмда инфекцияланган буюм ва кийим-кечакни қабул қилиш, (уларни) дезинфекция хоналарига тушириш, дезинфекция ва ювиш воситаларини сақлаш, кутиш, кузатиш, ечиниш хоналарини, дун хонани, ювиш цехларини жойлаштириш керак.

3.53. Инфекцияланган буюм ва кийим-кечакни қабул қилиш, буюм ва кийим-кечакни бериш, кутиш, кийиш, кириш (ахлатиш) см.ларни табириш хоналарини алоҳида таъин қилиш кириш эшикдари бўлиши лозим.

3.54. Дезинфекция хоналарининг (буюм, кийим-кечакни) тушириш хоналари билан олиб кетилиш хоналари 1 катакли дунхонаси бўлган махсус либос алмаштириш хоналари орқали тутилган бўлишлари керак.

3.55. Бўлим мудир хонасининг майдони 12 м² бўлиши, шифокор-дезинфекциячилари, эпидемиолог ёрдамчилари, нурикти-дезинфекциячилар хоналарининг майдонлари 1 ишчи ўрнига 4 м² ҳисобидан, аммо 12 м²дан кам бўлмаган миқдорда олинishi лозим.

3.56. Эвакуация ва учоғни (касалик тарқатган жойни) дезинфекция қилиш бўласи ходимларининг ҳожатхоналари-умумий бўлиши лозим.

3.57. Дезинфекциядан хоналари бўламларининг санитар ўтказгичлардаги дунхона катакларининг сонлари кўпидангича бўлиши керак:

шаҳар СЭСларида -5;

ноҳия (қишлоқ районларининг район) СЭСларида -2;

3.58. Дезинфекция бўлим ёки бўласи хоналарининг майдонлари 5-жадвалга мувофиқ олинishi лозим.

Хизматчи ва маиший хоналар

3.59. Хизматчи ва маиший хоналарининг майдонлари 6-жадвалга мувофиқ олинлади.

Омбор хоналар

3.60. СЭСларининг асосий биноларида дезинфекция воситаларининг омборларини жойлаштириш ман этилади.

3.61. Дезинфекция воситаларини сақлаш хоналарига ташиқаридан эни 2,1 м. кириш жойи бўлиши керак.

3-жадвал

Хоналар	Майдонлари, м ² ларга
Бактериологик тажрибхона	
1. Тажрибхона мудирининг хонаси	12
Бактериологик бўлма	
2. Ичак инфекциясининг аниқловчи шифокор ва тажрибачиларнинг хонаси	1 ишчи ўринга 6, аммо 12дан кам эмас
3. Фагетинираци учун ажратилган шифокорлар хонаси	12
4. Ф.30га текшириш хонаси	12
5. Санитария бактериологияси бўйича текширувлар ўтказиш учун врачлар хонаси	1 ишчи ўринга 6, аммо 12дан кам эмас
6. Томчили инфекцияни аниқлаш бўйича шифокорлар хонаси	1 ишчи ўринга 6, аммо 12дан кам эмас
7. Санитария бактериологияси бўйича текширувлар ўтказиш учун тажрибачилар хонаси	1 ишчи ўринга 6, аммо 12дан кам эмас
8. Томчили инфекцияни аниқлаш бўйича тажрибачилар хонаси	1 ишчи ўринга 6, аммо 12дан кам эмас
9. Олтингурут-кимё текширувлари хонаси	14
10. Экиш хонаси	1 ишчи ўринга 5, аммо 15дан кам эмас
11. Бокс ва боксолда хонаси:	
санитар бактериология бўйича	12
томчили инфекция гуруҳлари	12
стерилизация текширилмаганлар учун	12
12. Энтомология хонаси	12
13. Гематология хонаси	1 ишчи ўринга 6, аммо 12дан кам эмас
14. Гелмитологик текширувлар хонаси	1 ишчи ўринга 9, аммо 18дан кам эмас
15. Тезкор ташхис хонаси	12
16. Ювиш хонаси (ювиш машинаси)	18
ювиш машинаси қўлланганда	36
17. Препараторлар хонаси	1 ишчи ўринга 6, аммо 12дан кам эмас
18. Стерилизация хоналар	2 стерилизация жавонига 15, хар кейинги қўшимга жавонга 5дан

3-жадвал давом

Хоналар	Майдонлари, м ² ларга
19. Термал хонаси:	Усқунларнинг утчаларига боғлиқ эмас, ammo били кам эмас
а. Целсий бўйича 37 даража ҳароратда эмас инфекциясини олиштириш учун	то же
б. Целсий бўйича 37 даража ҳароратда санитар бактериянинг бўйича текширувлар учун	1 инфекция-бактериология учун 1,5, ammo 8,дан кам эмас
в. Целсий бўйича 43 даража ҳароратда	15, ҳар қилишда автоклав учун 5,дан
20. Мухитатич хона	18
21. Икки автоклав учун автоклав хонаси	1 илчи уринга 6
22. Мухит тайёрлаш хонаси	12
23. Мухит қилиш учун бокс ва боксодли хонаси	12
24. Мухитатичлар хонаси	12
25. Сакция хоналари:	12
стерилизация тажрибахона идишлари учун	12+(ҳар 1аравага)2
стерилизация тажрибахона идишлари учун реактивлар, аравалар, контейнерлар учун	1 илчи уринга 4
26. Мухитларни қилиш хонаси	1 илчи уринга 4
27. Мухитларни назорат қилиш ва идишларга солиш (фасовка қилиш) хонаси ва термал хона	12+6
28. Таҳсилларни қабул қилиш, тўхатиш ажратиш ва текширув натижаларини бериш хонаси	1 илчи уринга 6, ammo 12,дан кам эмас
29. Ёузма ҳолимларнинг санитар утказиши:	
а. куча қийими учун хона	ҳар жавонга 0,4,ammo 6 дан кам эмас
б. 1 катакли уйхона	Мазкур мезоннинг 3.9 банига мувофик
в. махсус қийим учун хона	ҳар жавонга 0,4, ammo 6 дан кам эмас
г. хожатхона	Мазкур мезоннинг 3.9 бандига мувофик
30. Ҳолимлар хонаси	8
31. Намуна олиш хоналари:	
а. қилиш хонаси	12
б. таҳсилларни қайд қилиш ва текширув натижаларини бериш хонаси	8
в. намуналарни олиш хонаси (унитизи ва бет-қўл ювгичи билан)	
г. намуналарни олиш хонаси (кушетка сўриси ва бет-қўл ювгичи билан)	12
д. 1 катакли дунхона	Мазкур мезоннинг 3.9 бандига мувофик

3-жадвал давомин

Хоналар	Майдонлари, м ² ларда
Вирусологик бўлма	
32. Бўлма мудири хонаси	12
33. Распиратор вирусларни идентификация қилиш хоналари:	
а. шифокор ва тажрибачанинг ишчи хонаси	12
б. эмбрионларга юктириш бокс хонаси	6
в. текширувлар ўтказиш учун боксхона	9
г. боксхоналарнинг умумий боксқолди хонаси	3
34. Энтерал вирусларни идентификация қилиш қилиш хонаси:	
а. олтинугуртли (серологик) текширувлар учун шифокор ва тажрибачанинг ишчи хонаси	12
б. тўқма ўсма-ларига юктириш учун бокс ва боксқолди хонаси	12+5
в. материаллар устида ишлаш учун бокс ва боксқолди хонаси	12+5
35. Тўқма ўсма-ларининг тайёрлаш хонаси:	
а. шифокор ва тажрибачанинг ишчи хонаси	12
б. бокс ва боксқолди хонаси	9+3
36. Арбовирусларни идентификация қилиш хонаси:	
а. шифокор ва тажрибачанинг ишчи хонаси	12
б. боксхона ва боксқолди хонаси	9+3
37. Тезкор таъхис хонаси	12
38. Олтинугуртли (серологик) текширувлар хонаси	12
39. Боксхона ва боксқолди хонаси МФАни материалларининг ўстирилишида ва уларга ишлов берилганда қўллаш	9+3
40. Термал хона	Усулнинг ўлчамларига мос- ланади, аммо 6 дан кам эмас
41. Паст ҳароратли муҳлатичлар хонаси	12
42. Муҳлатич хона ва унинг илжоти	5+3
43. Муҳлатич қурилма хонаси	12
44. Икки автоклавлар автоклав хонаси	15
45. Ювиш хонаси	12
46. Препаратор-стерилизация хонаси	12
47. Идиш, реактив ва ашёлар сақлаш хонаси	6
48. Таҳлилларни қайд этиш, қабул қилиш, турларга ажратиш ва натижаларни бериш хонаси	8
49. Ходимлар хонаси	8

3-жадвал Тавричи

Хоналар	Майдонлари, м ² ларда
50. Хайвонларнинг санитар ўтказишни:	
а. кўча кийими учун хона	1 жавонга 0,4дан, аммо 6 дан кам эмас
б. кийим алмаштириш хонаси	12
в. 1 кўтақли дуняхона	Маъкур мезоннинг 3.9 бадиға мувофиқ
г. махсус кийим учун хона	1 жавонга 0,4дан, аммо 6 дан кам эмас
51. Бир унитатли хожатхона	Маъкур мезоннинг 3.9 бадиға мувофиқ

Илова:

Кишлоқ ноҳиялари СЭСларининг бактериологик тажрибахоналарида қуйидаги хоналарни: (майdonи 18 м²дан) санитар бактериологияси бўйича препаратдорлик ва стерилизация боксхоналарини ва олтингурутли текширувлар учун (майdonи 6 м²дан) томчилли инфекция бокс хоналарини ҳамда (майdonи 12 м²дан) томчилли инфекция хоналарини бир хонага бирлаштириш лозим.

Ундан ташқари 1-тоифадаги кишлоқ ноҳиялари СЭСларининг бактериологик тажрибахоналарида (майdonи 16 м²дан) энтомология ва гематология хоналари, (майdonи 8 м²дан) тажрибахонанинг стериллашмаган илтишларни араваларни ва реактивларни сақлаш хонаси бирлаштирилади.

3.62. Биологик, шифобахш- профилактика ва таъхис препаратларини белгиланган ҳароратда сақлаш хоналарини умумий йўлакчи қисмларга ажратиш лозим.

3.63. Омбор хоналарининг майдонлари 7-жадвалга мувофиқ олинishi лозим.

Виварий

3.64. Виварийларни лойиҳалашда Ўзбекистон Республикаси соғлиқли сақлаш вазирлиги тасдиқлаган тажрибавий биологик клиникаларни (виварийларни) тузиш, жиҳозлаш ва мазмуни бўйича санитар қондалар талабларига риоя қилиш керак.

Виварий хоналари қуйидаги бир-биридан ажратилган қуйидаги хоналар гуруҳларидан: хайвонлар турадиган, карантин, изолятор, манипуляция,

хайвонларга (инфекция) юктириш, ем тайёрлаш ва бошқа хоналардан иборат.

3.65. Изолятор, карантин, хайвонларга (инфекция) юктириш, ем сақлаш, ем ва колкконларни тайёрлаш, ҳамда хайвонларни ва чиқиндиларни ёкиш хоналарига кириш жойларини ташқаридан алоҳида қилиш лозим.

3.66. Қозонхона мавжуд бўлса унда майда хайвонларнинг улиқлари ва чиқиндилари ёқилади.

3.67. Виварий хоналарининг майдонлари 8-жадвалга мувофиқ олинishi керак.

Ахлатдан тозалаш

3.68. Уч ва ундан батандроқ СЭС биноларини ахлат ўтказиш мосламалар билан жиҳозлаш зарур.

4-жадвал

Хоналар	Майдонлари, м ² ларда
"Покиза " қисм 1. Ходимлар учун санитар ўтказиш: а. кириш хонаси (вестибюл) ва бўлим ходимлари учун умумий ўтказиш кўча кийими хонаси) б. кўча кийим хонаси в. 1 қадағи душхона г. махсус либос (кийим) хонаси 2. Ходимлар хонаси 3. Зоопаразитология хонаси 4. Текширув натижаларини ҳужжатлаш хонаси 5. Шипа идиш, реактив, дезинфекцион эритмаларни сақлаш хонаси 6. Боксхона ва муҳитларни қуйиш боксхона хонаси 7. Икки автоклавни автоклав хонаси 8. Препараторчи хонаси 9. Ювиш хонаси 10. Бир унитазли хожатхона "Юқумли " қисм 11. Бактериологик текширувлар ўтказиш хонаси ва боксхона 12. Икки автоклавлар автоклав хонаси 13. Олтингургуртлар текширувлар ва маҳсулотлар хонаси 14. Тезкор таъхис хонаси 15. "Юқумли" блок а. юққан (юктирилган) материални қабул қилиш ва ажратиш хонаси б. ошчиш хонаси ва боксхона (боксолди хонасисиз) в. биологик текшириб қўриш (юктирилган кемирувчилар) хонаси ва боксхона (боксолди хонасисиз) г. экиш хонаси д. термал хона е. махсус либос кийиш хоналари	18 1 жавонга 0,4; ақмо 6 дан кам эмас Маъмур мезоннинг 3,9 бандига мувофиқ 1 жавонга 0,4; ақмо 6 дан кам эмас 8 12 12 12 9+3 15 14 Маъмур мезоннинг 3,9 бандига мувофиқ 24+6 15 30 12 8 12+6 121+3 4 6 2x2

3.69. Виварийнинг киши хонасидан ифтиросидан ҳавонинг тулғамларини чиқариб ташлаш учун ахлат ўтказиш назарда тутилган лозим.

4. Сув таъминоти ва оқава

4.1. СЭС биноларининг сув таъминоти ва оқавасини лойиҳадашда КМКнинг ички сув ўтказиш ва биноларни оқаваси бўйлабги талабларга риоя қилиш керак.

5. Истиш ва шамоллатиш

5.1. СЭС биноларининг иссиқлик таъминоти, иситиш, шамоллатиш ва иссиқ сув таъминотини лойиҳадашда КМКнинг иситиш, шамоллатиш ва ҳавонинг мулдатлаш бобларининг талабларига ва мазкур бўлимнинг кўрсатмарига риоя қилиш лозим.

5.2. СЭС тарда лойиҳадаш топшириқларига қўра дезинфекциялаш хоналарини бун билан таъминлашни назарда тутиш керак.

5.3. СЭС биноларининг марказий иситиш тизимида иссиқ берувчи восита сифатида Пелен бўйича 95 даража ҳароратдаги сувни қабул қилиш керак.

5.4. Бактериология, вирусология тажрибахоналарининг ва ўта ҳавфли инфекция бўлм тажрибахоналарининг хоналарини марказий иситиш тизимидаги иситиш асбоблари сифатида осон тозалаш имконини берадиган силлик юзати асбоблар қўлланилиши назарда тутилиши керак.

5.5. СЭС хоналари ҳавосининг ҳисоблаш ҳарорати ва ҳаво ағмашувининг такрорлаш қарратари 9- жадвалга мувофиқ қилиниши лозим.

5.6. Виварийлардаги шамоллатиш иштини текширув- биологик клиникаларни (виварийларни) тузиш, жиҳозлаш ва улардан фойдаланиш санитар қоидаларининг талабларига биноан ташкил этилиши назарда тутиш лозим.

5.7. Бактериология, вирусология бўлимлар, радиацион гигиена бўлими, ўта ҳавфли инфекция бўлими, қўлланма доктерининг хоналари учун ҳавонинг ыритиш ва чиқариш тизими лозимлаштириш назарда тутиш керак.

5.8. Киритма шамоллатиш тизими ёрдамида боксхоналарга бериладиган ташқи ҳаво бактериология филтрларда тозаланиши берилиши лозим.

5.9. Патоген ўсмавлари (маданиятларни) билан ишлаган хоналаридан чиқариладиган ҳаво, атмосферага чиқариладиган ахлат, бактериология филтрларда тозаланиши лозим.

5.10. Қўндириш (юктириш) кўрсаткичи 5-7 кг/м³ни ташкил қилиши керак. Бир ҳайволга сарфланадиган ҳаво 2,2-1,5 л/мин микдорда бўлиши лозим.

5.11. Иммунофлюоресцент ташхис тажриба хонасида МЛ ва «Люмаш» русумли микроскоплар тенасида маҳаллий ҳаво сурини бўлиши керак.

5.13. Ўта ҳавфли инфекция бўлимида чиқарма шамоллатиш тўхтаб қолса, киритма шамоллатиш тизимини автоматик равишда тўхтатилишини таъминлаш керак.

6. Газ таъминоти

6.1. Газ таъминотини лойиҳадаш КМКнинг ички ва ташқи мосламаларини (қурилмаларининг) газ таъминотини лойиҳадаш боби талабларига биноан олиб борилиши керак.

7. Электротехника мосламалари

7.1. СЭС электротехниклари ишончлилини таъминлаш II- тоифага киритилади.

7.2. СЭС электротехника мосламалари КМКнинг сунъий ёритиш боби талабларига, «Электр мосламаларида ерга ва нулга улаш тармоқларини тузиш йўриқномаси», Давлат фуқаролар

қурилиши (Гостражданстрой) тасдиқлаштирилган «Саманай қурилишдаги жомол биноларнинг электр жиҳозини лойиҳалаш журиқнома» ҳамда Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги тасдиқлаган электр мосламаларни тузиш, ўрнатилиш талабларига ва мазкур бўғимнинг (бўғимнинг) талабларига биноан бажарилиши керак.

7.3. СЭС хоналарининг ёритилиши (ёруткич) даражаси 10-жадвал бўйича этилиши керак.

7.4. Чангдан тозалатиш асбобларини ўтатиш учун ер билан контактли штепселли розеткалар раҳралда (коридорда), дарсхонада, кириш хонасида (вестибюлда), ҳолда ва бошқа хоналарда бир-бирларидан 15 метр узоқ ўрнатилмаслиги лозим.

7.5. СЭСларда радиотрансляция (Ўзбекистон Республикаси алоқа назарлиги тармоқларидан) телефонлаштириш ва электрсоатлаштириш лозимлиги назарда тутилади. Ундан ташқари биноларни маҳаллий радио ва алоқа билан жиҳозлашга рухсат этилади. Алоқа турлари ҳажмлари ва вазифалари (мақсадлари) лойиҳалаш топшириғида белгиланиб қўйилиши лозим.

7.6. СЭСларда Ўзбекистон Республикаси алоқа вазирлигининг радиотрансляция тармоғи бир жуфтини бўлиши лозим.

7.7. СЭСларда маҳаллий радиоланштириш қурилмаларини ўрнатилишида Ўзбекистон Республикаси алоқа назарлигининг радиорозетка тармоқлари раҳбарият, бўлиш ва бўлма (тажрибахона) мудирлари хоналарида ҳамда соқчилик хоналарида бўлиши лозимлиги назарда тутилади.

7.8. Иккиламчи электр соатлар раҳралларда (коридорларда), кириш хоналарида (вестибюлларда), мангулот хоналарида, ходимлар билан мангулот ўтказиш дарсхоналарида ва функционал жиҳатдан шўр бўлса инстаб чикариш хоналарида ўрнатилиши лозим.

7.9. СЭС биноларининг яширдан химояси «Бино ва иншоотларни яширдан химоясини лойиҳалаш ва ўрнатиш бўйича йуриқнома» талабларига жавоб бериши керак.

7.10. Автоматик ёнғиндан огохлаш ускунаси (сигнализацияси) Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги тасдиқлаган автоматик ёнғиндан огохлаш тизими билан таъминланиши лозим бўлган муассаса ва хоналар рўйхатига биноан қилиниши лозим.

5-жадвал

Хоналар	Майдонлари, м ² ларда
1. Шифокор-дезинфекциячи, эпидемиолог ёрдамчиси ва нуриқчи-дезинфекциячи (конструктор-дезинфектор) хонаси	1 ишчи уринга 4; аммо 12дан кам эмас
2. Тиббий ҳамшира-позима (диспетчер) хонаси	10
3. Эвакуациячи ва нуриқчи-дезинфекциячи хонаси	1 ишловчига 2; аммо 12 дан кам эмас
4. Нуриқчи-дезинфекциячи ва дезинфекциячиларнинг устки куча, куча кийимлари ва махсус либос кийимхонаси	1 жавонга 0.3; аммо 6 дан кам эмас
5. Дезинфекциялаш асбобларини сақлаш хонаси	6
6. Санитар нақшиетни дезинфекциялаш хонаси	50
Дезинфекция хоналари бўлмаси	
7. Бўлма мудири хонаси	12
8. Ходимлар хонаси	8
9. Инфекцияланган буюм ва кийим-кечакни қабул қилиш хонаси	6
10. Дезинфекциялаш воситаларини сақлаш хонаси	4
11. Дезинфекция хонасига тушириш хонаси	1 дезинфекция хонасига 9
12. Дезинфекция хонасидан олиб кетиш хонаси	1 дезинфекция хонасига 9
13. Бир катакли душ булан махсус либос ечиш хонаси	4
14. Кирхона (ювилган кир хонаси): ноҳия СЭСларида	4
шаҳар СЭСларида	8
15. Кийим-кечак ва буюмларни бериш хонаси	8
16. Санитар ўтказгач: а. кутиш хонаси	8
б. назоратдан ўтказиш хонаси	8
в. кийиниш хонаси ва 1 унитазли хожатхона	10+2
г. 1 катакли душхона	2.5
д. кийиниш хонаси	10
17. Кир ювиш (сменада 50 кгдан) хонаси: а. ювиш цехи	15
б. қуритиш-лазмоллаш цехи	18
в. ювилган кир сақлаш хонаси	4
18. Бир унитазли хожатхона	Мазкур мезонинг 3.9 бандига мувофик
Профилактик дезинфекция бўлмаси	
19. Бўлма мудири хонаси	12
20. Шифокор-дезинфекциячи, биолог, эпидемиолог ёрдамчиси, энгомолог хонаси	1 ишчи уринга 4, аммо 12 дан кам эмас
21. Буюртмаларни ҳужжатлаш хонаси	8
22. Йўриқчи-дезинфекциячилар хонаси	ишчи уринга 2, аммо 12 дан кам эмас

Хоналар	Майдонлари, м ² ларга
23. Дезинфекциячи тартибга сотки куча, куча ва махсус либос кийимхонаси	1 жавонга 0,3
24. Астаха инвентар хонаси	6
25. Кийим хонаси	12
26. Хожатхона	Мазкур метонинг 3.9 бандига мувофик
Кириш воситаларининг тайёрлаш тажриба-хонаси	
27. Тажрибахона мудир хонаси-дурихона	12
28. Кириш воситаларининг тайёрлаш цехи	30
29. Кириш воситаларининг сақлаш учун совук хона	8
30. Емил асосини сақлаш хонаси	10
31. Бериш хонаси	4
32. Каттаклаш ва курук ратинидаги сақлаш хонаси	8
33. Захарлар сақлаш хонаси	4
34. Ходимлар хонаси	8
35. Устки куча, куча кийимлар ва махсус либос хонаси	1 жавонга 0,3; аммо 6 дан кам эмас
36. Бир катакли душхона	Мазкур метонинг 3.9 бандига мувофик
37. Бир унитазли хожатхона	Юқоридагидай

Илова:

Ниҳоя СЭСлари тажрибахоналаридаги кириш воситаларининг тайёрлаш хоналарининг таркиби ва майдонлари қуйидагича олинади:

1. кириш воситаларининг тайёрлаш цехи- 24 м²;
2. емил асос сақлаш хонаси - 6 м²;
3. устки кийим ва махсус либос хонаси -1 жавонга 0,4; аммо 6 м²дан кам эмас;
4. Бир катакли душхона- мазкур метонинг 3.9 бандига мувофик
5. Бир унитазли хожатхона- мазкур метонинг 3.9 бандига мувофик.

6-қадвал

Хоналар	Майдонлари, м ² ларга
1. Кириш хонаси ва устки куча кийим хонаси	1 ходимга 0,28; аммо 18 дан кам эмас 18
2. Бош шифокор хонаси	18
3. Кабулхона	12
4. Бош шифокор муовини хонаси	12
5. Бош шифокорнинг маъмурий- хўжалик ширтари буинча муовини	12
6. Хўжалик мудирининг хонаси	12

6-жадвал

Хоналар	Майдонлари, м ² ларда
7. Ходимлар машғулотхонаси	1 уринга 2; уринлар сони СЭСнинг тиббий ва муҳандис-техник ходимлар- нинг 66% миқдорига олдиндан
8. Кинопроекция хонаси	10
9. Санитар маориф хонаси	18
10. Тиббий дариёт кутубхонаси	24
11. Муҳандис хонаси	12
12. Ҳисоб-китоб хонаси ва хазинахона	12+4
13. Идора экспедиция	12
14. Махсус бўлим	12+8
15. Машинкада ёзиш ва диктофон хонаси	12
16. Телестан хонаси	12
17. Нусхатин ускуналари хонаси	18
18. Тиббий архив	18
19. Жамоат таъкилотлари хонаси	18
20. Ходимлар тамадди хонаси	Мазкур метоннинг 3.10 бан- дига мувофиқ
21. Фуқаролар муҳофаази хонаси	12
22. Ёшнинг сингнализацияси бўйича навбатчи хо- наси	6
23. Хужалик ускуна ва жиҳозин таъмирлаш хо- наси	18+18
24. Фаррошлик анжومي хонаси	3
25. Шахсий гиёҳна хонаси	5
26. Ходимлар учун (бактериология ва вирусоло- гия бўлмалари, ута хавфли бўлим, дезинфек- ция бўлмаси ходимлари мустасно) хожатхона	Мазкур метоннинг 3.9 банди- га мувофиқ
27. Хизматчи ходимлар хонаси	8

7-жадвал

Хоналар	Майдонлари, м ² ларда	Иловалар
1. Юклаш хонаси	8	
2. Идиш (тара) хонаси	100 минг аҳолига 2,5; аммо 8 дан кам эмас	Вилоят, туманларга булинган шаҳар СЭСлар- да- 16 м2
3. Биологик, шифобахш-про- филактика ва таъхис препа- ратларини сақлаш хоналари:		
а. ҳарорати Цельсий бўйича плюс 1 даражадан плюс 8 даражагача белгиланган хона	100 минг аҳолига 6	Шаҳар СЭСлари учун
от +1 до +8 градусов Цельсия	500 минг аҳолига 10	Вилоят, туманларга булинган шаҳар СЭСла- рида

7-жадвал

Хоналар	Майдонлари, м ² ларда	Иловалар
б. ҳарорати Целсий бўйича минус 20 даража бўлган хона	6	Қишлоқ ноҳиялари СЭСларида натарда тугилмади
в. Сутка давомида сақлаш ва бериш хонаси	12	Юқоридагидай
4. Молдий омбор хоналари:		
а. эпителинологик фонд омбори	2x18	Фақат вилоят СЭСларида
б. реактив, тажрибахона идишлари ва қуруқ муҳит омбори	100 минг аҳолига 5, аммо 12дан кам эмас	Вилоят ва туманларга бўлинган шаҳар СЭСларида- 24 м ²
в. Кислота ва аммиак сақлаш хонаси	8	Ноҳия СЭСларида- 6 м ²
г. Санитар- маориф ишлари учун ўқув қўралларини сақлаш хонаси	Лойиҳа топиширигига мувофиқ	
5. Дезинфекция воситаларини сақлаш хоналари:		Шаҳар ва ноҳия СЭСлари учун назарда тутилди
а. хролофос, карбофос, инсектополимерлар, ухлорометос-3, перетрум сақлаш омбори	100 минг аҳолига 8+2	
б. танакор, бораг кислота, борекс, формалин, наша-тир спирт ва дезинфекция воситалари ҳамда аэрозол флюфлардаги дерозол воситаларини сақлаш омбори	100 минг аҳолига 8+2	
в. дезинфекция воситаларини қадоклаш ва бериш хонаси	8+6	
г. дезинфекциялаш асбобларини сақлаш омбори	18	

8-жадвал

Хоналар	Майдонлари, м ² ларда
1. Хайвонлар гурадиган хоналар:	
а. оқ қаламушлар	100 бошгача- 10, ҳар кейинги 20 бош учун- 1
б. оқ сиққонлар	650 бошгача - 10, ҳар кейинги 65 бош учун 1

8-жадвал давомид

Хоналар	Майдонлари, м ² ларда
в. денгиз чуққаси	180 бошгача- 10, хар кейинги 18 бош учун- 1
г. кўшлар	10 бошгача- 10, хар кейинги 4 бош учун- 1
д. кўшлар	1 бошга- 2
е. хўроқлар	1 бошга 1
ж. автоклав	10
з. ювини	10
и. зарарли антиришган ускуна (катак, токча ва бокслар) сақлаш хонаси	4
2. Карантин	12
3. Изолятор	12
4. Токсикологик бўлмасининг манипуляция хонаси	12+12
5. Хайвонларга (инфекция) юктириш хонаси	
а. манипуляция хонаси (боксхонада ва боксолди хонасига ухшаш)	12+12
б. қиёслаган хайвонлар учун 8 боксхона (умумий босолди хонаси билан)	1 боксхонага 2,5
в. автоклав хонаси	10
г. ювини хонаси	6
д. Санитар ўтказиш устки куча ва ва куча кийимхонаси	Мазкур мезоннинг 3,9 бандига мувофиқ
1 катаклин дунхона;	
махсус либос учун хона	+
6. Емхона:	
а. ем тайёрлаш хонаси;	18
б. ем сақлаш хонаси;	8
в. сомонхона (пичанхона)	2
Виварийнинг бошқа хоналари	
7. Хизматчи хона	10
8. Устки куча, куча кийим ва махсус либос хонаси	8
9. Ҳожатхона	Мазкур мезоннинг 3,9 бандига мувофиқ
10. Суйилган хайвонларни вақтинчалик сақлаш хонаси	4
11. Ўлик ва майда хайвонларни ҳамда чиқитларни ёқиш хонаси	14
12. Қопқонларни ва қопқон емларни тайёрлаш хонаси	12

9- жадвал

Хона номлари	Хавонинг хисоблаш хараати (йилнинг совуқ мавсумида)	1 соатда хаво ал- машувининг так- рорлашининг катта- лиги		Ишлати- ладиган
		кири- лиши	чиқари- лиши	
Радиологик гуруҳ				
1. Тажрибахона хоналари	18	3	5	
Бактериологик бўлма				
1. Шифокорлар ва тажрибачилар хо- налари, машинлот хоналари	18	1,5	1,5	
2. Олтингурули текширувлар, экин, тезкор таъхис хоналари	18	5	6	
3. Боксхона	18	6	5	
Боксхонли хонаси	18	-	10	
4.Энтомология, гелминитологик тек- ширувлар ўтказиш, мухитларни куйиш хоналари	18	5	6	
5. Ювиш хоналари:				
а. ювиш машонаси	18	5	6	
б. ювиш машинали	18	3	5	
6. Стерилизация қилиш, автоклав хо- налари				
7. Термал хоналар	Технологи- к талаб- ларга би- ноан			Илован инг 2- бандига қарайси н
8. Кабул қилиш, қайл қилиш, нати- жаларни ажратиш ва бериш хонаси	18	1	3	
Вирусология бўлмаси ва ўта хавфли инфекция бўлими тажрибахонаси				
1. Респиратор, энтерал вирусларни индетификация қилиш хоналари, тўкма усмаларни тайёрлаш хонала- ри:				
а. шифор ва тажрибачиларнинг ишчи хоналари	18	5	6	

9-жадвал

Хона номлари	Хонанинг хисоб-китоби тарихи ва бизнинг хонаси мавсумида)	1 сўтда хонада олинувчи таъ- рирларнинг қаррори		Ило
		қаррор қилини	қаррор қилини	
б. боксхоналар	18	5	5	
боксодин хоналар	18	5	5	
в. боксхоналар	18	6	5	
туқма ўсмавирини тайёрлаш учун бокслар	18		10	
2. Арбовирусларни идентификация қилиш хоналари:				
а. шифокор ва тажрибачиларнинг иш- чи хоналари	18	5	6	
б. боксхона	18	5	5	
боксодин хона	18		10	
3. Бактериологик текширувлар ўтказиш, қонқонлар билан ишлаш ва ёмларни тайёрлаш, очилиш хонала- ри	18	3	6	
4. Кемпирүүлارга (инфекция) юқтирилиш (биотекширув) хонаси	18	8	10	

10-жадвал

Хоналарнинг номлари	Ишчи сатҳ ёки объект- нинг ёритили- ши, ДКларда	Биринчи таърир- ларни тириш- тириш ёрити- лиши	Туқма таърир- ларни тириш- тириш ёрити- лиши	Туқма таърир- ларни тириш- тириш ёрити- лиши	Хоналар нинг муқо- ла и бўлиш таърир- лиши
I. Умумий хоналар					
1. Бош шифокор, бош шифокор муовини, бўлма мудирларнинг хоналари; санитар шифокор, санитар шифокор ёрдамчилари хоналари, котибанинг ишчи ўрни бўлган қабулхона; ходим- лар билан манулоғ ўтказиш дарсхоналар; санитар маориф, тиббий статистика хоналари; экспедиция хоналари; тиббий					

10-жадвал давом

Хоналарнинг номлари	Ишчи сатҳ ёки объект- нинг ёритилиш ши. ЛКларда	Ёруқлиги норма- лаш- тирила- ётган юла	Рухсат этилган диском- форт курсати чи	Рухсат этилган ёрити- лиш пулса- ция коэффи- циенти	Хоналар нинг муҳит шартлар и бўйича таъриф
архивлар: тиббий адабиёт кутуб- хоналари: идора, ҳисоб-китоб хоналари: тахтилари (анализларни) қабул қилиш, қайд қилиш, ажратиш ва наги- жаларни бериш хоналари	300*	Г-0,8	40	15	Меъёр- да (норма ла ҳолда)
2. Машинкада ёзиш ва диктофон хоналари	400*	Г-0,8	40	10	Меъёр- да
3. Нозимхона, қопқон учун тайёр емни сақлаш, бериш ва қадоклаш хоналари, дезинфек- ция воситаларини ва бактерио- логик препаратларни бериш хонаси	200*	Г-0,8	60	15	Меъёр- да
4. Биологик, шифобахш- профилактик ва ташхис препа- ратларни: кислота реактивла- рини: дезинфекциялаш воситаларни сақлаш хоналари	100	В-1			Синфла- рининг кимевий активли- ти 11,11а
5. Дезинфекциялаш асбобларни ва ускуналарни, ифлос ва тоза кирни, сақлаш, машиналарни дезинфекциялаш хоналари.	5	фарида (полда)			Синфла- ри 11,11а
6. Кутиш, ҳодимлар хоналари	150	Г-0,8	60		Меъёр- да
7. Санитар ўтказгич хоналар, мах- сус либос кийиш хоналари	75	фарида (полда)			Нам
II. Тажрибахона хоналари					
8. Энтомология, гельминтологик текширув ўтказиш, шифокор- вирусолог, шифокор-бактерио- лог ва тажрибачилар хоналари; олтингугуртли текширувлар ўтказиш боксхоналари; препа- рат хоналари, кимевий ва био- кимевий тажриба хоналари, ол- тингугуртли водород хоналари.	400*	Г-0,8	40	10	Меъёр- да

10-жадвал 1-номы

Хоналардың нөмәрі	Ишкі сәтх бкі объект-ның Ғритилан ш, ДҚлар	Ерутлнк нормалаш-тирилта-етилан юла	Рухсат этилган дискон-форг курсаттн чи	Рухсат этилган Ғритилан нуска-ния коэффи-циентн	Хоналар-ның мухит шартларн бунчн таырифн
9. Радиометрик, радиокиме, спектроскопия на подяро-трифия хоналари, шоокин ва тебранишнн текшириш хо-наси; асбобларнн тайёрлаш, таъмирлаш на сохлаш хонаси; электроманнит майдонларнн улашн, мехнат фи-зиологияснн урганиш хона-лари, куйдиришннгалация хо-налари, боксхонали мухит пи-шириш, термат, аптоклав хоналари	300*	Г-0,8	40	15	Меъёр-да
10. Ювиш хоналари	300	Г-0,8	40	15	Нам
11. Советгич хоналари	100	Фаришда			Меъёр-да
12. Намуна олиш хоналари	300*	Г-0,8	40	15	Меъёр-да
III. Ута хавфли инфекция булимндаги хоналар					
13. Эпидемиологлар хоналари, бактериологик текширув хо-налари, боксхонали очиш хо-наси, оятингутуртли тек-ширувлар хонаси	500*	Г-0,8	40	10	Меъёр-да
14. Зоопаразитология хоналари, (ифпекция) юккан материални қабул кишиш ва ажратиш хона-лари	300*	Г-0,8	40	15	Меъёр-да
15. Биологик текширув (кеми-рувчи хайвонларга юктириш) хоналари озукати мухитни сахлаш хоналари, боксолди-хоналар	200	Фаришда	60		Меъёр-да

10-жадвал давом

Хоналарнинг номлари	Ишчи сатҳ ёки объектнинг ёритилиши, ЛКларда	Ёруғлик нормаларига ёритилиш юза	Рухсат этилган дисконфорт курсаткичи	Рухсат этилган ёритилиш пуласция коэффициенти	Хоналарнинг муҳим шартлари ва бўйича таъриф
V. Дезинфекциялаш ва санитар ишлов бериш хоналари					
16. Дезинфекциялаш хоналарининг тушириш ва юклаш хоналари, кир ювиш цехи.	150	Фаршда	60	20	Нам
17. (Хайвон) қагакларини ювиш, емларни сақлаш хоналари	50	Фаршда			Нам
18. Омборларда юклаш хоналари	50	Фаршда			Меъёрда
19. Майда хайвонларнинг уликларини ва чиқиндиларни ёқиб хоналари	50	Фаршда			Меъёрда

Шлова:

1. Жадванинг 3- устунида фаршдан (полдан) 0,8 м баландликдаги горизонтал ёритилиш (ёруғлик) Г-0,8 индекси билан инфодаланган.

2. Хоналарда қиздирма лампалар қўлланилганда (2-устундаги) ёритилишнинг люминисцент меъёрлари ёруғлик курсаткичи (шкаласи) бўйича икки поғона пастлаштирилади.

*Маҳаллий ёритиш учун қўшимча розеткалар

М у н д а р и ж а	Бет
1. Умумий баён	3
2. Бош тарҳлар.	3
3. Ёшларнинг ҳажмий-тарҳий ечимлари.	4
Танқисий бўлим.	5
Санитария-гигиена бўлими.	5
Эпидемиология бўлими.	6
Ўга хавфли инфекциялар бўлими.	10
Дезинфекция бўлими ёки бўлмаси	11
Хизматчи ва маиший хоналар	11
Омбор хоналари.	11
Виварий	15
Ахлатни чиқариб ташлаш	15
4. Сув таъминоти ва оқова.	17
5. Йегиш ва пиямоллатиш.	17
6. Газ таъминоти.	17
7. Электротехника мосламалари	17

Тақдиф ва мулоҳазаларингизни Давархитектқурилишқўмига қўйидаги
манзилга юборишингизни сўраймиз
(700011, Тошкент шаҳри, Абай кўчаси, 6)

Наврга "АҚАТМ" АТМ томонидан тайёрланган.

